

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 80/INA-VOK (Pravidla pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje) jako uzavřenou výzvu

„Vestavba sociálního zařízení Chirurgie B“

Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

se sídlem: Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín

zastoupená: Ing. Jiří Koliba, ředitel

IČO: 00226637

DIČ: CZ00226637

Na základě místního šetření dne 19.02.2024, kde byly vzneseny dotazy a připomínky k projektové dokumentaci poskytuje zadavatel odpověď a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení:

- 1) Vzhledem k prostorové náročnosti došlo ke zrušení dvířek ke sprchovým koutům.
- 2) Z důvodu budoucího namáhání otopného tělesa v prostoru sprch zejména vysokou vzdušnou vlhkostí a agresivními čistícími prostředky byla navržena změna způsobu vytápění prostor nové koupelny. Nově je navržena realizace podlahového teplovodního vytápění koupelny. Podlahové vytápění bude napojeno na stávající systém ÚT přes HERZ box, který umožní regulaci teploty v systému podlahového vytápění nezávisle na teplotě topné vody zbytku systému UT Nemocnice Hodonín.
- 3) Vysoká vzdušná vlhkost a absence sprchových dvířek by rovněž způsobily nadměrné zatěžování dveřních pouzder vlhkostí a ostříkovanou vodou. Z tohoto důvodu bylo ustoupeno od návrhu realizace posuvných dveří do pouzdra. Na místo toho jsou navrženy posuvné dveře po stěně ve voděodolné úpravě (KLIMA I)
- 4) V rámci stavby je navržena výměna 1,5 m litinového stoupacího kanalizačního potrubí. Vzhledem ke stáří objektu je možno, že bude potřeba provést výměnu ve větším rozsahu - bude účtováno dle skutečnosti.

Zadavatel sděluje, že konec lhůty pro podání nabídek byl prodloužen do 29.02.2024 13:00.

V Hodoníně dne 23.02.2024

.....
Ing. Jiří Koliba
ředitel Nemocnice TGM Hodonín