

Věc: Zadávací řízení - „Multifunkční sportovní hřiště SPŠ Jedovnice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, zadavatel obdržel následující dotazy a poskytuje toto vysvětlení.

Dotaz

V PD je požadovaná hodnota zhutnění pláně na 50 MPa

Obávám se, že této hodnoty nebude možné v daných podmínkách dosáhnout bez stabilizace pláně vápněním.

Odpověď

Zhotovitel nacení prováděné práce v rozsahu a kvalitě nastaveného standardu. Veškeré úpravy, které vnímá povinnými projeví do ceny za zmíněnou položku.

Dotaz

U žádného z objektů (hřiště a běžecký ovál) není v PD řešeno odvodnění plochy pomocí drenážního systému. Standardně bývá pod celou pláň navržený drenážní systém a ten je zaústěný do vsakovací jámy. U běžeckých oválů se ještě navíc posiluje odvodnění o ACO dreny na vnitřní straně dráhy.

Odpověď

Vzhledem k charakteru zpevněných ploch není uvažováno se samostatně řešeným odvodněním, pouze zasakováním přímo do terénu. Plochy jsou vodopropustné.

Dotaz

Sportovní povrch na běžeckém oválu nemá vyřešené podkladní vrstvy. Finální tartanový povrch v tl 11-13 mm se pokládá na pevné podloží (beton, drenážní živice, nebo alternativně na pryžovou podložku s příměsí kameniva). Dle zvoleného typu podloží se řeší odvodnění a spádování běžeckého oválu.

Odpověď

Skladba tartanové plochy byla odsouhlasena s technikem provádějícím tento typ povrchů

Dotaz

Umístění sportovních ploch do stávající plochy. Před zahájením díla doporučujeme provést plošné vytýčení umístění hřiště a běžecké dráhy a výškové zaměření pro možnost výpočtu skutečných kubatur. A to především z důvodu, že by se mohl v některých místech dostat běžecký ovál do situace, kde by musela být řešena statika místa (nedostatečná vzdálenost od hrany svahu).

Odpověď

Postup viz. odpověď na bod č. 1.

Úprava svahu u začátku běžecké trasy bude dále koordinována se skutečnou kubaturou odebrané zeminy. Podoba svahu se může mírně změnit v návaznosti na provedení bezpečného odstupu po dobu výstavby.

Dotaz

Lajnování na hřišti uvnitř oválu může být předmětem kolize mezi hráči malé kopané a běžci na oválu. Navržená vzdálenost pouze 250 mm – kolizní místo?

Odpověď

Plochy jsou odděleny jak materiálově, tak barevností. Co se týče provozu hřiště, bude korigován dle harmonogramu užívání. Před začátkem stavebních prací, může zhotovitel vznést tento bod k dalšímu posouzení projektantem a investorem.

Dotaz

Vedlejší plocha (barva modrá) bude z jakého typu povrchu? Stejný jako na běžeckém oválu, nebo z EPDM?

Odpověď

Materiál tartanového typu z EPDM. Zhotovitel zhodnotí ekonomické provedení plochy dle předložených parametrů užívání.

Dotaz

Z důvodu větší využitelnosti se většinou oplocuje hřiště uvnitř oválu po celém obvodu. Jaké bude konečné zadání?

Odpověď

Oplocení bylo zvoleno po domluvě s investorem, zohledňující finanční a praktickou efektivnost v zakresleném rozsahu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **15.3.2024**. Zadavatel tímto upravuje znění bodu VII.2. takto:

„Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 15.03. 2024 v 10:00 hodin.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností