


## LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY

| | |
|---|---|
| — · — | hranice pož. úseku |
| N1.13 | požární úsek |
| - III | stupeň požární bezpečnosti |
| △ 45 | požární odolnost stropu |
| EW30DP1 | požární úzávěr |
| (H) | požární hydrant ⌀ 19 mm |
| △ | přenosný hasící přístroj 21A,113B |
| ⊗ | PÚ vybaven nouzovým osvětlením |
| SOZ | PÚ vybaven SOZ |
| EPS | PÚ vybaven EPS |
| 126 | počet osob v PÚ |
| 126 | kapacita únikové cesty |
| — | hranice požárně neb. prostoru |
| 20 | zóna výbuchu hořlavých prachů |


**PETR STANKO**
REČKOVA 3, PRAHA 3 - ŽIŽKOV
mobil: +420 774 217 700
e-mail: stankopo@seznam.cz


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Petr Stanko ČKAIT 0008635

VYPRACOVAL: Petr Stanko

# CHARBULOVA - ŠKOLNÍ PEKAŘSKÝ PROVOZ
Charbulova 109, Brno - Čerhovice

INVESTOR
Střední škola potravinářská a služeb,
Charbulova 109,
Brno

STUPEŇ
Dokumentace pro stavební povolení

ČÁST DOKUMENTACE
**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

DATUM: 05/2023

VÝKRES
*PŮDORYS -*
*1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ*

MĚŘÍTKO: 1 : 100

ČÍSLO PŘÍLOHY: **B.1.01**

PARÉ