

Označení svítidla Typ	Název	Světelný zdroj	Počet
C	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 22W, 3000lm, Ra80, 4000K	3
C	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, průměr 300mm	1 x LED, 22W, 1400lm, Ra80, 4000K	1
D	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 18W, 2500lm, Ra80, 4000K	6
H	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, průměr 250mm	1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K	5
N	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, průměr 180mm	1 x LED, 18W, 2600lm, Ra80, 4000K	4
P	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, IP 65, IK 08	1 x LED, 42W, 5250lm, Ra80, 4000K	26
Z09	Downlight 5W 3000K	1 x Led, 5W, 324lm, 3000K	1
Z45		1 x LED, 52W, 7400lm, Ra80, 4000K	12
Z47		1 x LED, 28W, 3670lm, Ra80, 4000K	3
Z50	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 18W, 2600lm, Ra80, 4000K	5
Z53	LED lineární svítidlo s čidlem HF, 1500mm	1 x LED, 27W, 3600lm, Ra80, 4000K	27
Z64	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, protipanikové kryty,	1 x LED, 62W, 10000lm, Ra80, 4000K	2
Z70	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, průměr 500mm,	1 x LED, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K	2
Z72	Surface LED fitting with	1 x LED, 10W, 1000lm, Ra80, 4000K	4
Z75		1 x LED, 18W, 2600lm, Ra80, 4000K	44
Z80		1 x LED, 36W, 4700lm, Ra80, 4000K	9
Z84		1 x LED, 28W, 3670lm, Ra80, 4000K	1
Z86		1 x LED, 32W, 5070lm, Ra80, 4000K	1
Z92		1 x LED, 42W, 4770lm, Ra80, 4000K	1
Z93	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, průměr 180mm	1 x LED, 18W, 2600lm, Ra80, 4000K	4

Výkaz místností – 1NP

Podlaží	Číslo	Název	Plocha
Podlaží 1 NP	183	Tělocvična	559.66 m²
Podlaží 1 NP	201	Schodiště	38.62 m²
Podlaží 1 NP	201a	Schodiště	26.77 m²
Podlaží 1 NP	201c	Zádveří	4.04 m²
Podlaží 1 NP	202	Schodiště	23.21 m²
Podlaží 1 NP	203	Schodiště	17.33 m²
Podlaží 1 NP	204	Chodba	81.27 m²
Podlaží 1 NP	204a	Chodba	8.08 m²
Podlaží 1 NP	204b	Chodba	17.05 m²
Podlaží 1 NP	205	Chodba	34.09 m²
Podlaží 1 NP	205a	Chodba	5.59 m²
Podlaží 1 NP	205b	Chodba	7.40 m²
Podlaží 1 NP	205c	Chodba	48.08 m²
Podlaží 1 NP	205d	Chodba	15.01 m²
Podlaží 1 NP	205e	Chodba	13.92 m²
Podlaží 1 NP	205f	Chodba	8.60 m²
Podlaží 1 NP	205g	Chodba	52.52 m²
Podlaží 1 NP	205h	Chodba	4.46 m²
Podlaží 1 NP	205i	Chodba	10.82 m²
Podlaží 1 NP	205j	Chodba	25.80 m²
Podlaží 1 NP	205k	Chodba / schodiště	21.60 m²
Podlaží 1 NP	206	Sborovna	78.52 m²
Podlaží 1 NP	207	Kopírka	21.98 m²
Podlaží 1 NP	208	Předsíň	7.81 m²
Podlaží 1 NP	209	Kabinet	18.81 m²
Podlaží 1 NP	210	Vestibul + schodiště	50.84 m²
Podlaží 1 NP	211	Knihovna	35.15 m²
Podlaží 1 NP	212	Archiv	22.13 m²
Podlaží 1 NP	213	Ředitelna	48.30 m²
Podlaží 1 NP	214	Předsíň	11.22 m²
Podlaží 1 NP	215	Chodba	4.44 m²
Podlaží 1 NP	215a	Chodba	4.54 m²
Podlaží 1 NP	215b	Chodba	5.65 m²
Podlaží 1 NP	216	Sekretariát	11.93 m²
Podlaží 1 NP	217	Telefonní ústředna	11.54 m²
Podlaží 1 NP	218	Zástupce ředitele	14.11 m²
Podlaží 1 NP	219	Zástupce ředitele	13.87 m²
Podlaží 1 NP	221	Mzdová účtárna	14.86 m²
Podlaží 1 NP	222	Ekn. úsek	15.40 m²
Podlaží 1 NP	223	Ekn. úsek	12.42 m²
Podlaží 1 NP	224	Školní rozhlas	9.47 m²
Podlaží 1 NP	225	Inspekční pokoj	16.50 m²
Podlaží 1 NP	226	Šatna ip	1.15 m²
Podlaží 1 NP	227	Předsíň ip	4.58 m²
Podlaží 1 NP	228	Koupelna ip	2.01 m²
Podlaží 1 NP	229	WC ip	1.22 m²
Podlaží 1 NP	231	Předsíň šk	2.80 m²
Podlaží 1 NP	232	Chodba šk	14.03 m²
Podlaží 1 NP	233	Chodba šk	8.97 m²
Podlaží 1 NP	233a	Chodba šk	3.56 m²
Podlaží 1 NP	234	Kloupelna šk	3.80 m²
Podlaží 1 NP	235	WC šk	1.60 m²
Podlaží 1 NP	236	Ložnice šk	21.87 m²
Podlaží 1 NP	237	Obývák šk	34.28 m²
Podlaží 1 NP	238	Komora šk	0.91 m²
Podlaží 1 NP	239	Kuchyň šk	14.16 m²
Podlaží 1 NP	241	Zádveří šk	5.29 m²
Podlaží 1 NP	242	Pokoj šk	14.13 m²
Podlaží 1 NP	243	Sklad šk	2.28 m²
Podlaží 1 NP	244	Učebna	34.82 m²
Podlaží 1 NP	245	Zádveří	2.55 m²
Podlaží 1 NP	246	WC	11.97 m²
Podlaží 1 NP	247	Zádveří	7.06 m²
Podlaží 1 NP	248	WC	14.17 m²
Podlaží 1 NP	249	Úklidová místnost	13.22 m²
Podlaží 1 NP	251	Učebna	58.72 m²
Podlaží 1 NP	252	Kabinet	17.88 m²
Podlaží 1 NP	253	Kabinet	18.39 m²
Podlaží 1 NP	254	Učebna	41.52 m²
Podlaží 1 NP	255	Učebna	58.25 m²
Podlaží 1 NP	256	Předsíň	7.59 m²
Podlaží 1 NP	257	WC	10.59 m²
Podlaží 1 NP	258	Šatna zaměstanci	19.85 m²
Podlaží 1 NP	259	Šatna	12.74 m²
Podlaží 1 NP	261	Sprachy	18.20 m²
Podlaží 1 NP	265	Zádveří / chodba	13.95 m²
Podlaží 1 NP	266	Sklad	8.81 m²
Podlaží 1 NP	267	Sklad	12.06 m²
Podlaží 1 NP	268	Zádveří	3.79 m²
Podlaží 1 NP	269	WC / sprchy	15.26 m²
Podlaží 1 NP	271	WC	8.63 m²
Podlaží 1 NP	272	Umývárna	2.63 m²
Podlaží 1 NP	273	Umývárna	1.46 m²
Podlaží 1 NP	274	Posilovna	67.75 m²
Podlaží 1 NP	275	Tělocvična	124.26 m²
Podlaží 1 NP	276	Přísálí tělocvičny	120.49 m²
Podlaží 1 NP	277	Učebna	58.52 m²
Podlaží 1 NP	278	Učebna	63.77 m²
Podlaží 1 NP	279	Učebna	38.78 m²
Celkový součet: 89			

±0,000 = 207,780 m n.m. Bpv

Energy Benefit Centre a.s.
Kłenova 630/1, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant: Ing. Ivan Kominek
Zástupce hlavního projektanta: Ing. Zbyněk Červinka

ZPRACOVATEL ČÁSTI: SIFE s. r. o., Strojírenská 1304, 680 01 Havlíčkův Brod, www.sife.cz
Vypracoval: Jiří Provazník
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Bělohradský

STAVEBNÍK:
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

PROJEKT: **Oprava fasád a energetické úspory SPŠ Stavební Brno**

Zakázkové číslo: 230061 | Datum: 11.2023 | Stupeň: DPS

MÍSTO STAVBY: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

OBJEKT: SO-001

ČÁST PROJEKTU: D.1.4 E-SIL

VÝKRES: PŮDORYS 1NP Svítidla | Měřítko: 1:100

ID PROJEKTU, STUPEŇ, OBJEKT, ČÍSLO PROFESE, PROFESE, ČÍSLO, ODDÍL, ZMĚNA:
SPSSKUD_DSP_SO001_D.1.4_E-SIL-3_PŮDORYS 1NP Svítidla