



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



KUJMXOQ1PQJT

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 34472/2024

Sp. zn.:

S – JMK 29607/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Jozková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet příloh:

0

Datum:

5. 3. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace – I

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno – výměníková stanice

Zadavatel v souladu s bodem 11 Výzvy k podání nabídek poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 29. 2. 2024 následující vysvětlení podmínek výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. I:

Zadaná výzva a soupis prací neobsahuje nový řídicí systém (Mar a příslušnou elektroinstalaci) bez kterého stanice nebude fungovat. To není součástí dodávky?

Odpověď na dotaz č. I:

Zadavatelově prověřil tento dotaz a konstatuje, že tuto záležitost opakovaně řešil se zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby. Sděluje tedy následující:

Kompaktní horkovodní stanice (HVPS) bude vybavena autonomním řídicím systémem, který zajistí řízení jednotlivých technologických zařízení vytápění, jejich ovládání, monitorování (měření stavových hodnot veličin, monitorování poruchových stavů) a regulaci na požadované hodnoty s ekonomickou optimalizací provozu pro jednotlivá technologická zařízení. Tento systém je součástí dodávky stanice. Nemá tedy samostatnou položku.

Řídicí systém je volně programovatelný regulátor, tzn. software bude vytvořen přímo na míru HVPS. Navržená řídicí podstanice je instalovaná v oceloplechovém rozvaděči, který bude umístěn na nosném rámu HVPS.

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

DS

x2pbqzq

E-mail

posta@jmk.cz

Internet

www.jmk.cz

Pomocí displeje na rozvaděči lze monitorovat aktuální stav všech regulovaných technologických zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých úrovních. Výhodou při aplikaci DDC regulátorů je jejich jednoduchá instalace a rychlá zvládnutelnost, regulátory nevyžadují od obsluhy žádné znalosti v oblasti programování.

Provoz řídicího systému má klást minimální nároky na obslužný i servisní personál, musí přitom poskytovat dokonalý přehled o funkci řízené technologie na jednotlivých regulátorech.

Systém musí umožňovat ošetření letního provozu zařízení. Při letním provozu je nutno v pravidelných intervalech zajišťovat pohyb regulačních ventilů a čerpadel z důvodů mechanického zatuhnutí.

Podstanice bude zařazena do systému MaR objektu. Napojení není součástí dodávky HVPS.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic