



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 122219/2023

Sp. zn.:

S-JMK 121233/2023 OŽP/Bří

Vyřizuje:

Ing. Tereza Břínková

Telefon:

541 652 641

Počet listů:

Počet

příloh/listů:

Datum:

14.08.2023

Česká inspekce životního prostředí (DS)

oblastní inspektorát Brno

Lieberzeitova 14

614 00 BRNO

Žádost o vyjádření podle § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále i „krajský úřad“) obdržel dne 10.08.2023 v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší žádost provozovatele Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70888337, který je na základě plné moci zastupován společností Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Srbská 22, 612 00 Brno IČO: 26920522, o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší.

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace pro provedení stavby „Obnova S – centra Hodonín, p. o.“, z dubna 2023, zpracovatel: Adam Rujbr Architects, s.r.o., IČO: 26920522 a příslušná plná moc k zastupování.

V rámci řešeného záměru „Obnova S – centra Hodonín, p. o.“ stavebníka Jihomoravský kraj, je plánována instalace dvou stacionárních zdrojů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Konkrétně se jedná o dva plynové kondenzační kotle o navrhovaném jmenovitém tepelném výkonu á 240 kW a jmenovitém tepelném příkonu á 245 kW (při uvažované účinnosti 98 %). Celkový jmenovitý tepelný příkon činí 490 kW. Kotle budou instalovány v kotelně umístěné v 1.PP objektu S – centra, na ulici Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín, pozemky parc. č. 9015, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43, k.ú. Hodonín.

Předmětné kotle o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 490 kW jsou spalovacími stacionárními zdroji ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, které jsou uvedeny pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

V souladu s § 12 odst. 2 a § 27 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší vás žádáme o vyjádření k provedení stavby předmětného stacionárního zdroje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. Pokud se k předloženému záměru v uvedeném termínu nevyjádříte, budeme mít za to, že k tomuto zdroji nemáte připomínky.

Ing. Vlastimil Šunka
vedoucí oddělení
technické ochrany životního prostředí

Přílohy

- žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 10.08.2023,
- projektová dokumentace pro provedení stavby „Obnova S – centra Hodonín, p. o.“

Na vědomí

Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, 612 00 BRNO (DS)