



HZSBX00AJ1X5



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Hodonín

tř. bří. Čapků 3, 695 03 Hodonín

Č. j.: HSBM- 6710-3/2023
Počet stran: 3
Počet příloh: 1/PBŘ

Adresát:
Adam Rujbr Architects s.r.o.
Lidická 717/75
602 00 Brno

Vyřizuje za PO: por. Petr Krivák DiS.
Tel.: 950 621 129
E-mail: petr.krivak@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Bc. Hana Heinigová
Tel.: 950 621 126
E-mail: Hana.Heinigova@hzscr.cz

Datum: 11. 10. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Obnova S-centra Hodonín, p. o.

Místo stavby:

Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín

k. ú.: Hodonín, parc. č. 1880/42, 1880/43, 2017/136, parc. č. st. 9012, 9013, 9015

Stavebník:

Jihomoravský kraj, IČO 70888337

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. arch. Adam Rujbr, ČKA 04074

datum: 09/2023

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) obdržel dne 21. 09. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS JHM k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS JHM jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS JHM vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS JHM vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Obnova S-centra Hodonín, p.o.
vypracoval: Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501
datum: 09/2023

HZS JHM posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

SO 01 - Objekt S – centrum Hodonín – budova s 5 nadzemními podlažími a 1 podlažím podzemním se zastavěnou plochou 2003 m², výškou 12,7 m s 5. třídou využití pro 120 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, která je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3., 6. vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

SO 02 – Objekt trafostanice a garáže – jednopodlažní budova se zastavěnou plochou 186 m² světlou výškou do 12 m s 1. třídou využití pro méně než 100 osob, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

Kryté stání – 2 identické přístřešky pro automobily s FV panely na střešní konstrukci. Jedná se o budovy s 1 nadzemním podlažím se zastavěnou plochou cca. 160 m² a světlou výškou cca. 2,44 – 2,85 m s 1. třídou využití do 100 osob, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JHM k závěru, že požárně bezpečnostní řešení

splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS JHM jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS JHM podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS JHM neuplatňuje k dokumentaci žádné požadavky. Předmětná lokalita se dle nám známých stacionárních, geograficky definovatelných zdrojů ohrožení nenachází v zóně havarijního plánování, není ohrožena přirozenou povodní, průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní na vodním díle, ani se v její těsné blízkosti nenachází žádné zdroje ohrožení vedené v Havarijním plánu Jihomoravského kraje.

Předložená dokumentace dále splňuje základní požadavky ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodlo pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

HZS JHM vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 10 odst. 6
- Vyhláška č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 22
- Havarijní plán Jihomoravského kraje

Závěr

HZS JHM na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

por. Petr Křivák DiS.

referent

úřední osoba