

Jiří Horn  
Srbská 22  
61200 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/PA/2023/20232520

Ing. Padalíková, ☎ 518 305 932  
padalikova@vak-hod.cz

31.07.2023

**Hodonín-S Centrum Hodonín-p.č. 9015, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43**

Investor: Jihomoravský kraj, Brno  
Projektant: Ing. Jiří Horn Brno

Popis stavby: Stavba se nachází na okraji města Hodonín, na konci ulice Na Pískách. Jedná se o rekonstrukci dvou stavebních objektů. Samotného objektu S-centra a blízkého objektu trafostanice a garáží. Rekonstrukce se dotkne zejména vnějšího vzhledu objektu, který bude plynně zapadat do stávající zástavby rodinných domů, okolo kterých se k řešenému objektu přijíždí.

Objekt sloužil a bude sloužit jako ubytovací zařízení pro seniory a domov se zvláštním režimem. Navržené úpravy nijak nenavýší objem a zastavěnou plochu objektů.

**Stanovisko:**

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme:

- Před řešeným objektem se nachází požární hydrant P77, který musí být trvale přístupný pro HZS. V předložené PD není specifikován stavební zásah v místě umístění tohoto hydrantu (odvodňovací žlab, obruba..).
- Doplnit výpočtový průtok v potrubí vody dle počtu výtokových armatur a potřeby požární vody.
- Doplnit posouzení stávající vodovodní přípojky a velikosti vodoměru.
- Doplnit bilanci potřeby pitné vody.
- Dle protokolu měření průtokových a tlakových parametrů požárního hydrantu, byl u hydrantu P77 naměřen tlak 0,2MPa. Nutno doplnit tlakové posouzení vnitřního vodovodu.
- Doplnit výpočtový průtok v kanalizačním potrubí vč. posouzení kapacity potrubí.
- Doplnění likvidace dešťových vod a jejich případné zpětné využívání v objektu.

Doplněnou PD předložte k novému posouzení.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Ing. Bronislava Padalíková  
Referent VHR



**Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín  
20