



LEGENDA:

- RP2

PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
- KABELOVÁ TRASA
- PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFÉRICKÝMI VLVY, S REGULACÍ TEPLOTY

PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFÉRICKÝMI VLVY, BEZ REGULACE TEPLOTY

PROSTORY VENKOVNÍ A PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFÉRICKÝMI VLVY

PROSTORY S MOŽNOSTÍ STRÍKANÍ VODY VE VŠECH SMĚRECH

PROSTORY S MOŽNOSTÍ PADAJÍCÍCH KAPEK

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA PŘED RP2: 3 NPE, AC 50Hz, 400V / 230V / TN-S  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA ZA RP2: 3 NPE, AC 50Hz, 400V / 230V / TN-S  
MÍSTO ROZDELENÍ VODIČE PEN NA N A PE V ROZVADĚČÍCH RP1

ZÁKLADNÍ TECHNICKE ÚDAJE

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000-4-41:
- NA STRANĚ NN:  
ZNĚ ČÁSTI : - OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTI  
: - OCHRANA KRYTÝ  
NEŽIVÉ ČÁSTI : - OCHRANA SAMOČINNÝM BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE  
DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ, PROUDOVÉ CHRÁNÍČE

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

KABELOVÉ VÝVODY PRO TECHNOLOGIE REZ. 2m

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO  
PŘÍSTROJ 3558-A01340 + KRYT 3558A-A651B + RÁMEČEK 3901A-B10B
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO  
PŘÍSTROJ 3558-A05340 + KRYT 3558A-A652B + RÁMEČEK 3901A-B10B
- TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ 10A 250V IP20 ABB-TANGO  
PŘÍSTROJ 3558-A91342 + KRYT 3558A-A653B + RÁMEČEK 3901A-B10B
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20 ABB-TANGO  
PŘÍSTROJ 5518A-A2349B + RÁMEČEK 3901A-B10B
- 2x ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20 ABB-TANGO  
PŘÍSTROJ 5518A-A2349B + DVOJRÁMEČEK 3901A-B20B
- 1x ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" + 1x ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A 250V IP20 ABB-TANGO  
PŘÍSTROJ 5598A-A2349S + PŘÍSTROJ 5518A-A2349S + DVOJRÁMEČEK 3901-B20S
- 2x ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ TANGO ABB 5518A-A2349S  
+ RÁMEČEK DVOUNÁSOBNÝ 3901A-B20S – ŠEDÁ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA POKRÝVACÍ 250V IP44 ABB-TANGO  
KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 5598-2929S ŠEDÁ S PŘEPĚTÍM "D"
- PŘEPÍNAČ ŽALUZIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO  
PŘÍSTROJ 3558-A88345 + KRYT 3558A-A662B + RÁMEČEK 3901A-B10B
- NAPOJENO CY 16mm  
KRABICE KO 125 SE SVORKAMI PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ  
SENZOR, ZDROJ VIZ ZTI

POHYBOVÉ ČIDLO IR 16 PROFÍ ELEKTROBOCK – DETEKČNÍ ÚHEL 180°, IP44

BEZ RC ČLENU

POHYBOVÉ ČIDLO IR – DETEKČNÍ ÚHEL 360°, IP66

BEZ RC ČLENU

EL. OHŘÍVAČ TV

PŘEPÍNAČ STISKACÍ PRESTO IP 54

LEGENDA SLABOPROUD

DATOVÁ ZÁSUVKA ABB TANGO 2x RJ45

LEGENDA SVĚTIDEL

- 4xT26 18W/840 Virgo 30-053/418/CBL
- 2xT26 36W/840 Virgo 30-023/236/CB
- 4xT26 18W/840 Virgo 30-033/418/CJ
- 2xTC-DEL42W/840 Crater 33-494/242/C
- 2xTC-DEL18W/840 Crater 33-494/218/C
- LDGICA LG 11W SE 1HDDINA 12103

LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP

- KANCELAŘ
- SCHODIŠTĚ
- CHODBA
- KANCELAŘ
- KANCELAŘ
- CHODBA
- ZASEDACÍ MÍSTNOST
- KANCELAŘ
- WC – ŽENY
- OKLID
- WC – MUŽI
- KANCELAŘ

POZNÁMKA:

NAPOJENÍ ROZVADĚČE RP2 BUDE PROVEDENO Z ROZVADĚČE RP1. SLABOPROUDÉ ROZVODY UTP BUDOU VEDENY OD JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK DO MÍSTNOSTI SERVERU, ZDE BUDE PONECHÁNA DOSTATEČNÁ REZERVA PRO PŘIPOJENÍ.

Vypracoval	Zodp. proj.	Kontroloval	<div><div><div>LBH</div><div>S P O L S R.O.</div></div><div>Projektová a obchodní činnost tel.,fax 541 217 003</div></div>
M. POŠTOLKA	M. LAŤÁK	M. LAŤÁK	
Kraju M			
Investor: SÚS JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno			
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY	Č. zakázky		3322
Akce: DŘECHOVSKÁ 35, BRNO	Datum		02/2015
Objekt:	Stupeň		DSP
Soubor:	Formát		2 A4
Část profesí: 4. ELEKTROINSTALACE	Měřítko		1:100
Obsah: PŮDROVY 1.NP	Arch. č.		3322/12
		Příloha číslo	C01