



ROZVADĚČ R-VZT

ROZVÁDĚČ:	NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ , 144 modulů OCELOPLECHOVÝ, RAL 7035 ŠEDÁ
ROZMĚRY:	V x Š x H = 1060 x 600 x 270 mm
PŘÍVOD:	SHORA, ZESPODU
VÝVOD:	SHORA, ZESPODU
KRYTÍ:	IP 55
JMENOVITÝ PROUD:	do 125A
PRO POUŽITÝ ROZVADĚČ BUDE PROVEDEN VÝPOČET OTEPLENÍ ROZVADĚČE!	
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
OCHRANA:	PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3 čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE čl. 411.3.3 DOPLŇKOVÉ OCHRANY - PROUDOVÝ CHRÁNIČ čl. 411.4 SÍŤ TN
PROSTŘEDÍ:	DLE ČSN 33 2000-5-51, ed. 3
ENERGETICKÁ BILANCE:	
INSTALOVANÝ VÝKON:	Pi = 46,4 kW
SOUDOBOST:	1.0
REZERVA:	10%
PŘEPOČTENÝ VÝKON:	Pp = 51,0 kW
ÚČINÍK:	0,95
JMENOVITÝ PROUD:	In = 77,80 A

POZNÁMKA:
ROZVADĚČ BUDE MIMO POPISU JISTÍCÍCH PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ
OPATŘEN UPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNĚ (NEBO PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE)
PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE



Martin Přikryl projekty elektro Pod školou 497, 796 07 Držovice telefon: 737 554 699 e-mail: prikrylmar@seznam.cz	Akce: Vytápění, větrání a chlazení zámekského sálu v areálu Mikulov ROZVADĚČ R-VZT	Investor: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1/4 , 692 01 Mikulov	Část: Elektroinstalace	Datum: 1/2024	Výkres č.: 04	Paré č.:
		Místo: Zámek Mikulov okr. Břeclav, Jihomoravský kraj, Česká Republika	Vypracoval: Martin Přikryl	Stupeň: DPS		
			Odpovědný projektant: ing. Kateřina Svobodová	Měřítko:		

