

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/379 TIŠNOV, MOST 379-005

Dotaz č.1:

V zadavatelem dodané projektové dokumentaci jsme nikde nenašli dokumentaci k objektu SO 102. Prosíme o doplnění dokumentace tohoto objektu.

V objektu SO 102, položka „FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH“ není specifikována tloušťka frézování. Prosíme o doplnění.

Vysvětlení č.1:

SO 102 zahrnuje opravu navazujících úseků silnice II/379 před a za mostem 379-005, jejíž vymezení je specifikováno i v Příloze č.4 ZD – Smlouva o dílo, čl. X. Provádění stavby, odst. 14.: Zhotovitel provede opravu povrchu komunikace výměnou asfaltových vrstev II/379 před mostem 379-005 směrem k okružní křižovatce (staničení 17,937 km) a za mostem 379-005 směrem ke vjezdu na p.č. 279 (staničení 18,334 km). Tato oprava bude provedena frézováním v tl. 100 mm a následnou pokládkou asfaltových vrstev ACL 16+ v tl. 60 mm a ACO 11+ v tl. 40mm, včetně nezbytných úprav povrchových znaků inženýrských sítí.

Dotaz č.2:

V příloze ZD č.4 „Smlouva o dílo“ se v kapitole VI, odst. 1 uvádí:

„Dokončení objektu SO 201 vč. SO 101, 202 a navazujících přeložek IS **do 30.11.2024**
Dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby) **do 30.4.2025“**

Uchazeč žádá o změnu těchto termínů a to tak, aby termín nebyl pevné datum, ale počet dnů od určité události dle Smlouvy o dílo. Například „Dokončení objektu SO 201 vč. SO 101, 202 a navazujících přeložek IS do xxx dnů od Zahájení stavebních prací“.

Uchazeč o tuto změnu žádá z toho důvodu, že ze současného znění Smlouvy o dílo není jednoznačně jasné kolik dnů má uchazeč na zhotovení díla.

Vysvětlení č.2:

Zadavatel nebude lhůty měnit.

Dotaz č.3:

V příloze ZD č. 4 „Smlouva o dílo“ se v čl. X. odst. 15 uvádí:

„Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedených v dokladové části projektové dokumentace a koordinovat práce se správcí IS.“

Doplní zadavatel dokladovou část včetně vyjádření dotčených osob?

Může zadavatel upřesnit požadavky na koordinaci prací se správcí IS tak, aby je uchazeč mohl zahrnout do harmonogramu stavby?

Vysvětlení č.3:

Vše potřebné pro podání nabídky je součástí ZD, E Související dokumentace – E.2 Záznamy a vyjádření.


Dotaz č.4:

V příloze ZD E.2 „Záznamy a vyjádření“ jsou všechny stanoviska již po platnosti. Uchazeč žádá Zadavatele o aktualizaci těch to stanovisek.

Vysvětlení č.4:

Stanoviska již aktualizována nebudou.

V Brně dne 26.03.2024


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek