

±0,000 = 207,780 m n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:
Ing. Ivan Komínek

Zástupce hlavního projektanta:
Ing. Zbyněk Červinka

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Bc. Dávid Balko

Zodpovědný projektant:
Ing. Ivan Komínek

STAVEBNÍK:

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

PROJEKT:

Oprava fasád a energetické úspory SPŠ Stavební Brno

MÍSTO STAVBY: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

OBJEKT:

SO-001

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ASŘ

VÝKRES:

ŠPECIFIKACE DOPLŇKŮ K VZT

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA:

SPSSKUD_DPS_SO001_D.1.1_ASR-506_ŠPECIFIKACE DOPLŇKŮ K VZT

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

230061

Paré:

Datum:

2024



Stupeň:

DPS

Měřítka:

--

ŠPECIFIKACE DOPLŇKŮ K VZT

POL. V ROZPOČTU	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS	Σ	POZNÁMKA
37	 OCHRANA POTRUBÍ VZT V HALE MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 ROZMĚRY OK SÍTĚ: 40 x 40 mm TLOUŠŤKA DRÁTU: 2 mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽÍ BUDOU VEŠKERÉ DOPLŇKY A UCHYCENÍ	500 kg	
38	 POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ VZT NA FASÁDĚ MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 DĚLKA VYLOŽENÍ: min. 750 mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ DOPLŇKY A KOTVENÍ	150 kg	
39	 OCELOVÁ KCE PRO VZT JEDNOTKY PROFIL: L 60x60x6 mm MATERIÁL: VÁLCOVANÁ NEREZOVÁ OCEL 1.4301 SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ DOPLŇKY A KOTVENÍ	4 ks = 40 kg	