
3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S
L1
L2
L3
N
PE
PW1
FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
FA8
FA9
FA10
FA11
FA12
FA13
FA14
FA15
FA16
FA17
FA18
FA19
FA20
FA21
FA22
FA23
FA24
FA25
FA26
FA27
FA28
FA29
FA30
FA31
FA32
FA33
FA34
FA35
FA36
FA37
FA38
FA39
FA40
FA41
FU1
F01
F2
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
SS1
QM1
WL1.1
WL1.2
WL1.3
WL1.4
WL2.1
WL2.2
WL2.3
WL2.4
WL3
WL4.1
WL4.2
WL4.3
WL5
WL6
WL7
WL8
WL9
WL10
WL11
WL12
WL13
WL14
WL15
WL16
WL17
WL18
WL19
WL20
WL21
WL22
WL23
WL24
WL25
WL26
WL27
WL28
WL29
WL30
WL31
WL32
WL33
WL34
WL35
WL36
WL37
WL38
WL39
WL40
WL41
WL42
WL43
WL44
WL45
WL46
WL47
RK1.1
RK1.3
RPK2.1
7RK511.6
Z1.7
Z1.8
I1.9
Z1.10
Z1.11
Z1.12
Z1.13
Z1.14
Z1.17
I1.18
L1.19
L1.20
L1.21
L1.22
SB1.23
L1.24
SB1.25
L1.26
SB1.27
L1.28
SB1.29
L1.30
Z1.31
Z1.32
Z1.33
Z1.34
I1.36
I1.38
L1.39
L1.40
SB1.41
L1.42
SB1.43
L1.44
L1.45
I1.46
L1.47
Přívod do hlavního rozvaděče RH z pojistkové skříně
HOP
TOTAL STOP v rozvaděči
Nabíjecí zdroj UPS
Rozvaděč pokojský kotelny
Zásuvkový skříň
Zásuvky
Zásuvky účetní
Zásuvky Recepce
Zásuvky Recepce
Zásuvky referentů tábule
Zásuvky Sálu účet
Zásuvky Sálu účet
Rezerva
Zásuvky RACK
Vývod pro oddělovací stěn
Osvětlení sociálky chodba
Osvětlení účtárny, účtář, pasážové, sekce
Osvětlení sociálky Sálky
Osvětlení účtárny, chodba, kondor
Osvětlení účetních
Osvětlení hala
Osvětlení osvětlení hala
Osvětlení hala
Osvětlení osvětlení hala
Osvětlení hala
Osvětlení osvětlení hala
Osvětlení hala
Osvětlení osvětlení hala
Osvětlení hala
Osvětlení osvětlení hala
Osvětlení hala
Osvětlení osvětlení hala
Osvětlení hala
Osvětlení osvětlení hala
Vývod pro pokojky
Osvětlení ventilátorů
Ventilátory
Osvětlení sociálky 2.NP
Osvětlení sociálky, pasáž, pod headtilen.
Osvětlení headtilen
Osvětlení headtilen
Osvětlení headtilen
Osvětlení headtilen
Osvětlení schodiště
Osvětlení sklep
Soumrakové čidlo
Osvětlení exteriér
Rezerva
Rezerva
Přívod 3x16mm2 CYKY 3Cu
Přívod 3x16mm2 CYKY 3Cu
Přívod 3x16mm2 CYKY 3Cu