



- * VNĚJŠÍ VLIV SE SLEDOVÁNÍM MÍSTNOSTEC (PROSTORŮCH) OBJEKTU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY URČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA, 1. ČSN 33 2000-1-62, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a TNI 33 2000-5-81;
- * VNĚJŠÍ VLIV JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA-1, PROTO NEJDE DŮVOD URČOVÁNÍ VNĚJŠÍ VLIVY, POKUD JSOU VLIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ - ABNORMÁLNÍ" DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA, 1. JE VYFRAZOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍ VLIVY, KTERÝ JE VYPRACOVÁN VE ZPŮSOB, KTERÝ JE VYJEDNÁNÝ S OBLASTÍ DOKUMENTACE.
- * OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENÍ (Em) VYHOVOVALA POŽADÁVKŮM ČSN EN 124 681 EN 1838
- * VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRU I EXTERIÉRU A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY GENERÁLNÍM PROJEKTAŘEM NEBO INVESTOREM U VYHOŠŤOVÁNÍ.

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENÁ - PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
- DOPLŇKOVÝM POSOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ
VÝHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

