

VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 2023 / 000250 / 1

(2023 / 000250 / 1)

Vaše žádost: 4643/23

Ze dne: 12.4.2023

Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Michal Mikulec
Masarykovo náměstí č.5
702 00 Ostrava

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: Sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 24.4.2023

Vyjádření k akci

III/42510 RAJHRAD - OK SYROVICE - existence sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.4.2023, zn. 4643/23, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
DOK (dálkový optický kabel), ropovod IRČ DN 700, Ropovod DN 500

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. VI. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

Ke křížení s naším zařízením dochází v k. ú. Holasice.

Požadujeme předložení projektové dokumentace, zejména z oblasti 300 m ochranného pásma ropovodů k připomínkám. V textové části PD bude uvedeno, že stavba bude probíhat v 300 m ochranném pásmu ropovodů a ropovody kříží v k. ú. Syrovice. Výkresová část bude obsahovat průběh našeho zařízení dle zaslaných vektorových dat.

Před zahájením prací musí být vystaveno povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení, které vydá náš zaměstnanec p. Pavlas - tel.: 602 563 310 nebo p. Pekařík tel.: 720 967 239, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek dostupných na <https://mero.cz/pro-dodavatele/pravidla-pro-dodavatele/>.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. - Geodézie -Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.: 494 623 801 nebo 494 623 655.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení je vedoucí linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612, email: novak@mero.cz.

Mapové podklady a geodetická data našich zařízení Vám zasíláme na Váš e-mail.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Pro informaci uvádíme, že se v zájmové oblasti vyskytuje zařízení spol. Vodafone Czech Republic a.s., Čepro, a.s., a NET4GAS, s.r.o., vyžádejte si také jejich vyjádření.

Toto vyjádření neslouží k územnímu, stavebnímu, společnému řízení.

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Přemysl Kuchař
vedoucí technické podpory a integrity

Kopie:

p. Vít Novák

MERO ČR, a.s.

Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2334