



Zadavatel:

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

IČO: 00559466

se sídlem Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

Název veřejné zakázky:

„Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 12. 4. 2024

I.

Žádost č. 9 ze dne 10. 4. 2024

„Žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce

- 1. Potrubí pro VZT na stropě tělocvičny musí být kotveno do stropu a je tedy nutné provést demontáž a zpětnou montáž podhledu. Domníváme se, že zadávací výkaz výměr neobsahuje tyto položky, prosíme o případné doplnění.*
- 2. Pro D+M střešních oken v podkroví je nutné stávající střešní okna demontovat. Domníváme se, že zadávací výkaz výměr neobsahuje tuto položku, prosíme o případné doplnění.*
- 3. V specifikaci výrobků DO01 až DO08 je stanoven požadavek na použití generálního klíče. Je třeba upřesnit, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude tento generální klíč využit.*

Děkujeme za upřesnění, vysvětlení a doplnění podkladů k výše uvedenému bodu.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 9 ze dne 10. 4. 2024

1. Zadavatel uvádí, že při kotvení VZT do příhradové konstrukce počítá s provrtáním plechové kazety podhledu. Veškeré tyto práce jsou součástí příslušných položek na listu „07 – VZT“, které obsahují dodání i montáž.

2. Zadavatel uvádí, že v současnosti nejsou v podkroví žádná střešní okna.
3. Zadavatel uvádí, že systém generálního klíče bude provázán jen mezi položkami DO01 až DO08.

II.

V návaznosti na odpověď na žádost č. 9 zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel zároveň konstatuje, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace nerozšiřuje okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 12. 4. 2024

**Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová
(podepsáno elektronicky)