



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2+PEN, 2N+PE AC 300V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 22 2000-3-31ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PAVLŮ JIŘÍ
Projekce el. zařízení a hromosvodů

Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice
tel.: 602 581 166
E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647

VED. PROJEKTANT :	ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	HLAVNÍ ARCHITEKT :
	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	

INVESTOR: Gymnázium Brno, Videřská, příspěvková organizace, Videřská 55/47, 639 00 Brno	FORMÁT	12A4
REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE III. ETAPA ČÁST: ELEKTROINSTALACE - 2.NP	DATUM	03/2024
	STUPEŇ	PROV. PROJEKT
	SPECIALIZACE	ELEKTRO
	Č. ZAKÁZKY	05/2024
ROZVODNICE R-PC	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU E 08