

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	4114-3		
Název mostu:	Most přes Ctidružický potok před Ctidružicemi		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 4114		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.463 km	Staničení na úseku: 0.788 km	
Rok postavení:	1923		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Znojmo		
Obec (MČ):	Ctidružice		
Katastrální území:	Ctidružice		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Západ, cestmistrovství Vranovská Ves		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 35.0 \text{ t}$ $V_r = 42 \text{ t}$ $V_e = 70 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 13.1 \text{ t}$ Rok: 2022			
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.30 m	Délka NK: 5.80 m
Šikmost: Pravá 77.78 g		Volná šířka: 6.00 m	Celková šířka mostu: 6.50 m
Plocha mostu: 37.70 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -654550 Y: -1178246	WGS: 48.981823°N 15.867741°E
Popis spodní stavby: kamnené opěry i rovnoběžná křídla			
Popis nosné konstrukce: deskový trám -6ks trámů s žb.deskou			
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 3.20 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
$Q_{100}$ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
<b>Mostní podpěry křídla a čelní zdi</b>			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajiní opěra Délka: 0.00 až 0.00 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.00 až 0.00 m	Materiál: Kámen Výška: 0.00 až 0.00 m
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.30 m Rozpětí: - m Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Trám prostý	Kolmá světlost: 4.05 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.50 m Šířka NK max.: - m
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 4.50 m	Skladba vozovky:	
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
<b>Svodidla/Zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla: svodidlo	Výrobce:	Délka: - m
<b>Cizí zařízení</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	

**Správní údaje**

Archivace projektu: Nezadaná

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.10.2022

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 12.3.2024 13:24 Vytisknul z BMS: Čtveráček Karel