

DOPLNĚNÍ NEBO VÝMĚNA PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ STÁVAJÍCÍ PATROVÉ ROZVODNICE
(CHODBA ŠKOLY)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR

S E N A A

| | | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------------|--|
| MÍSTO STAVBY: | adresa: Komenského 16/5 Vyškov 682 01 Česko, k.ú.: Vyškov , kraj: Jihomoravský | | | |
| KLIENT ZAKÁZKY | Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov , příspěvková organizace Komenského 16/5, 682 01 , Vyškov-Předměstí | DATUM | 01/2024 | |
| HLAVNÍ ARCHITEKT, AUTOR | Ing. arch. Václav Navrátil, Jakubské náměstí 7, 602 00 Brno tel: 775 380 703, e-mail: navratil@sena.cz, web: www.sena.cz | STUPEŇ | DPS | |
| PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE | Ing. Karel Rychlý, Ing. Michal Kočíř | ČÁST DOKUMENTACE | D.1.7 | |
| VÝKRES | D.1.7 elektroinstalace ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE - kabinet / serverovna | OBJEKT | KABINET/SERV. | |
| | | MĚŘÍTKO | - | |
| | | REVIZE | | |
| | | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.7.15 PARÉ | |

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Original tohoto výkresu a návrh řešení i na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nereprodukován! Autorského zákona nebo dohodu Klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.

