

DOPLNĚNÍ NEBO VÝMĚNA PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ STÁVAJÍCÍ PATROVÉ ROZVODNICE  
(CHODBA ŠKOLY)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
IZOLACÍ, KRYTÍM

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR

S E N A A

MÍSTO STAVBY:	adresa: Komenského 16/5 Vyškov 682 01 Česko, k.ú.: Vyškov , kraj: Jihomoravský			
KLIENT ZAKÁZKY	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov , příspěvková organizace Komenského 16/5, 682 01 , Vyškov-Předměstí	DATUM	01/2024	
HLAVNÍ ARCHITEKT, AUTOR	Ing. arch. Václav Navrátil, Jakubské náměstí 7, 602 00 Brno tel: 775 380 703, e-mail: navratil@sena.cz, web: www.sena.cz	STUPEŇ	DPS	
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. Karel Rychlý, Ing. Michal Kočíř	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.7	
VÝKRES	D.1.7 elektroinstalace ÚPRAVA STÁVÁJÍCÍ ROZVODNICE - bezbariérové WC	OBJEKT	BEZBAR. WC	
		MĚŘÍTKO	-	
		REVIZE		
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.7.14	PARÉ

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Original tohoto výkresu a návrh řešení i na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nereprodukován ani v celku ani v části. Autorského zákona nebo dohodu Klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.

Císlo pole			
Technologický popis	OSVĚTLENÍ	OSOUŠEČ RUKOU	SIGNALIZACE WC
OSFO			HANDICAP (FLM 1000)
Císlo pohonu	1	2	3

L1,L2,L3 3NPE 50Hz, 400V /TN-C-S  
///

