



Zadavatel:

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

IČO: 00559466

se sídlem Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

Název veřejné zakázky:

„Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 25. 4. 2024

I.

Žádost č. 10 ze dne 23. 4. 2024

„Žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce

- 1. V zadávacím výkazu výměr je v rozpočtu vedlejších rozpočtových nákladů uvedena položka č 3 „Posouzení konstrukce tělocvičny po osazení LOP“. Prosíme o bližší specifikaci, čeho se LOP týká a o jaké posouzení se jedná.*
- 2. Je součástí předmětu plnění i provedení stratigrafického průzkumu?*
- 3. Stále nejsou jasné délky stávajících svislých hromosvodů a jímací soustavy, dle Dodatečných informací č. 5 Zemnění zahrnují položky 92, 93, 94 a 95. Položky 59, 60, 61 a 80 se týkají nového vedení nikoli stávajícího. Prosíme o informaci o délce stávajících svislých hromosvodů a jímací soustavy.*
- 4. V zadávacím výkazu výměr 03 „Sanace + opěrná zeď“ chybí dle našeho názoru přesuny hmot pro jednotlivé oddíly, prosíme o doplnění.,*

Děkujeme za upřesnění, vysvětlení a doplnění podkladů k výše uvedenému bodu.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 10 ze dne 23. 4. 2024

1. Zadavatel uvádí, že v položce č. 3 opravil chybné slovo „osazení“ na správné „odstranění“. Zadavatel dále uvádí, že podrobnosti k posouzení konstrukce tělocvičny jsou uvedeny v dokumentu SPSSKUD_DPS_SO001_D.1.1_ASR-000_TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. Zadavatel uvádí, že stratigrafický průzkum byl již proveden v projektové fázi a není tedy součástí předmětu plnění.
3. Zadavatel uvádí tyto požadované údaje:
 - Hlavní budova:
 - Délka stávajících vedení svislých hromosvodů – 360 m
 - Délka stávající jímací soustavy – 160 m
 - Přístavba:
 - Délka stávajících vedení svislých hromosvodů – 108 m
 - Délka stávající jímací soustavy – 201 m
 - Tělocvična:
 - Délka stávajících vedení svislých hromosvodů – 120 m
 - Délka stávající jímací soustavy – 170 m
4. Zadavatel doplňuje požadovanou položku do přílohy č. 2 dokumentace zadávacího řízení – Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

Žádost č. 11 ze dne 23. 4. 2024

„Žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce

Zadávací výkaz výměr obsahuje následující položky pro opravu historicky cenných fasád:

p.č. 60 - Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % - 3569,819 m²

p.č. 7 - Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn – 3569,819 m²

p.č. 32 - Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn – 3569,819 m²

p.č. 31 - Potažení vnějších stěn stěrkou na bázi přírodního hydraulického vápna, vysoce paropropustná, zrnitost 0,1mm – 3569,819 m²

p.č. 34 - Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% – 3569,819 m²

Dle výpisu skladeb:

„Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných níže

1) bezcementový přednástřík na bázi přírodního hydraulického vápna, vysoce paropropustný hrubý a drsný povrch, sjednocující nasákavost, zlepšující přídržnost omítek, bez hydrofobních přísad

2) bezcementová, minerální jádrová omítka s přírodním hydraulickým vápnem jako pojivem, vysoce paropropustná, zrnitost 4 mm

3) hladká stěrka na bázi přírodního hydraulického vápna, vysoce paropropustná, zrnitost 0,1 mm“

Žádáme o sdělení jestli jsou položky pro cementový postřík a vápenocementové jádro uvedené ve VV správně a je potřeba je nacenit. Z uvedeného se jeví, že jsou tyto položky dablované s opravou vápenné omítky.

Děkujeme za upřesnění, vysvětlení a doplnění podkladů k výše uvedenému bodu.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 11 ze dne 23. 4. 2024

Zadavatel uvádí, že upravuje chybný popis položek č. 7 a 32. Zadavatel dále uvádí, že položky č. 32 a 34 nejsou dublované, položka č. 32 uvádí podhoz 15 mm a položka č. 34 dalších 15 mm (rozdělení je nutné kvůli rozpočtářskému programu). Položky č. 32 a 34 dohromady dávají 30 mm položku ze skladeb č. 2.

III.

V návaznosti na odpověď na žádosti č. 10 a 11 zadavatel upravuje přílohu č. 2 dokumentace zadávacího řízení – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci budou při zpracování nabídek vycházet z této upravené verze.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do:

13. května 2024, 14:00 hodin

Zadavatel zároveň konstatuje, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace nerozšiřuje okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

V Brně dne 25. 4. 2024

**Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová
(podepsáno elektronicky)