



Zadavatel:

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

IČO: 00559466

se sídlem Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

Název veřejné zakázky:

„Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 2. 5. 2024

I.

Žádost č. 12 ze dne 29. 4. 2024

„Žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce

- 1. V projektu fotovoltaiky nejsou zahrnuty optimizéry. Dle informací od dodavatelů FVE je nutné pro fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 10 kWp zajistit, že po vypnutí FVE bude na všech stejnosměrných částech dosaženo takzvaného bezpečného stejnosměrného napětí. Tento požadavek lze technicky splnit použitím takzvaných výkonových optimizérů. Bezpečné stejnosměrné napětí je nutné pro to, aby hasiči mohli nemovitost aktivně hasit v případě požáru na střeše nebo pod ní.*

Děkujeme za upřesnění, vysvětlení a doplnění podkladů k výše uvedenému bodu.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 12 ze dne 29. 4. 2024

1. Zadavatel uvádí, že optimizéry jsou požadovány vyhláškou č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výroby elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, pro FVE s instalovaným výkonem do 50 kW. Zadavatel optimizéry v projektu nepožaduje s ohledem na velikost fotovoltaické elektrárny, která má vyšší výkon než 50kW, i vzhledem k jejímu umístění a dalším bezpečnostním prvkům.

II.

V návaznosti na odpověď na žádost č. 12 zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel zároveň konstatuje, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace nerozšiřuje okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 2. 5. 2024

**Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)