



P.č.:	Zařízení:	Studená voda:	Teplá voda:	Odpad:
002	Výřič chlazených nápojů	SV1 - roh.v. 3/8", v = 550 mm		Odp1 - DN50, v = 50 mm
002	Výrobník čaje	SV2 - roh.v. 3/8", v = 550 mm		
102	Vstupní stůl s dřezem	SV3 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	TV1 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	Odp2 - DN50, v = 400 mm
104	Mycí stroj	SV4 - roh.v. 3/4", v = 550 mm		
104.1	Úpravná vody			Odp3 - DN50, v = 50 mm
108	Podlahová vpust			Odp4 - DN100
108	Podlahová vpust			Odp5 - DN100
108	Podlahová vpust			Odp6 - DN100
120	Mycí stroj	SV5 - roh.v. 3/4", v = 550 mm		
120.1	Úpravná vody			Odp7 - DN50, v = 50 mm
122	Mycí stůl se dvěma dřezy	SV6 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	TV2 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	Odp8 - DN50, v = 400 mm
201	Umyvadlo s kolen. ovládáním	SV7 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp9 - DN50, v = 550 mm
202	Pracovní stůl s dřezem	SV8 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	TV4 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	Odp10 - DN50, v = 400 mm
203	Škrabka kořenové zeleniny	SV9 - 2xroh.v. 3/8", v = 650 mm		Odp11 - DN50, v = 50 mm
204	Podlahový žlab			Odp12 - DN100
210	Pracovní stůl s dřezem	SV10 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV5 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp13 - DN50, v = 500 mm
214	Podlahová vpust			Odp14 - DN100
217	Umyvadlo s kolen. ovládáním	SV11 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV6 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp15 - DN50, v = 550 mm
301	Umyvadlo s kolen. ovládáním	SV12 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV7 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp16 - DN50, v = 550 mm
302	Pracovní stůl s dřezem	SV13 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	TV8 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	Odp17 - DN50, v = 400 mm
304	Podlahová vpust			Odp18 - DN100
305	Pracovní stůl s dřezem	SV14 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV9 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp19 - DN50, v = 500 mm
405	Pracovní stůl s dřezem	SV15 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV10 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp20 - DN50, v = 500 mm
504	Multifunkční pánev el. 100l	SV16 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp21 - DN50, v = 50 mm
505	Podlahový žlab			Odp22 - DN100
506	Multifunkční pánev el. 150l	SV17 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp23 - DN50, v = 50 mm
507	Podlahový žlab			Odp24 - DN100
510	Varný kotel el. 150l	SV18 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp25 - DN50
511	Podlahový žlab			Odp26 - DN100
512	Indukční sporák, 4 zóny	SV19 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp27 - DN50
601	Umyvadlo s kolen. ovládáním	SV20 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV11 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp28 - DN50, v = 550 mm
603	Konvektomat el., 20xGN1/1	SV21 - roh.v. 3/4", v = 50 mm		Odp29 - DN50
604	Konvektomat el., 10xGN1/1	SV22 - roh.v. 3/4", v = 550 mm		Odp30 - DN50, v = 300 mm
605	Podlahová vpust			Odp31 - DN100
704	Podlahová vpust			Odp32 - DN100
801	Konstrukce chladicího boxu			Odp33 - DN50, v = 1800 mm

Pozn.: Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.
Dokumentace neřeší svod kondenzátu z odsavačů par.
Červeně označené vývody odpadů vsévá do tukové kanalizace.

- GASTROTECHNOLOGIE
- PLOCHA VZT ZÁKRYTÝ
- PODLAHOVÉ ŽLABY
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- PUR PANELY

OBJEDNATEL	SŠ a ZŠ Tišnov, příspěvková organizace náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov			GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY a.s. Horní Lhota 127 679 01 Blatná IČ: 032 429 19	
PROJEKT	Řešení havarijního stavu školní kuchyně			 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKT T2B projekce@cergo.cz	
				ZAKÁZKA ČÍSLO <div>245Z003</div>	
PROFESÍ - UCLENĚNÁ ČÁST	GASTROTECHNOLOGIE			PROJEKTANT UCLENĚNÉ ČÁSTI <div> ProKitchen Minská 3104/34, 616 00 Brno projekce@prokitchen.cz www.prokitchen.cz</div>	
STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. LUKÁŠ VEČERA				
KONTROLOVAL :	ING. VÁCLAV NEVŘIVA				
VYPRACOVAL :	ING. VÁCLAV NEVŘIVA				
NÁZEV VÝKRESU :	DISPOZICE - POŽADAVKY ZTI				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.	
D.2.12	1:50	00	2024-02		