

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		39614-2		
Název mostu:		Most přes místní potok za Pasohlávkami		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:		3. třída / 39614		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		2.876 km	Staničení na úseku: 2.876 km	
Rok postavení:		1978		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Jihomoravský		
Okres:		Brno-venkov		
Obec (MČ):		Pasohlávky		
Katastrální území:		Pasohlávky		
Správce mostu:		kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Jih, cestmistrovství Mikulov		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 23.0 \text{ t}$ $V_r = 48 \text{ t}$ $V_e = 221 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0 \text{ t}$ Rok: 2022				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 6.76 m	Délka NK: 7.50 m	
Šikmost: Pravá 86.67 g		Volná šířka: 8.25 m	Celková šířka mostu: 8.65 m	
Plocha mostu: 64.88 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -607083 Y: -1192743	WGS: 48.900458°N 16.533925°E	
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:		17 ks nosníků ŽMP-62 48/50, dl. 7.5 m, rozpěráková konstrukce.		
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 3.83 m		Výška NK nad hladinou vody: 1.48 m		
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.60 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi				
-	Počet: 2	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 8.83 až 8.83 m	Šířka: 1.00 až 1.50 m	Výška: 3.62 až 3.62 m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1	Šikmá světlost: 6.76 m	Kolmá světlost: 6.62 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: ŽMP-62		
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 6.50 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 10.75 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 1.25 m	Plocha chodníku: 26.88 m ²	
Svodidla/Zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
	Zábradlí: sloupek [] č.100, hor. madlo [č.100, spodní [č.80, výplň 30/10			
Cizí zařízení				
-	Typ zařízení:	Správce:		
Správní údaje				
Archivace projektu: Správa a údržba silnic				

Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: V - Špatný	Spodní stavba: IV - Uspokojivý	Použitelnost: II - Podmíněně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 31.8.2022		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 13.3.2024 09:43 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.		

