



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
**Krajský úřad Jihomoravského kraje**  
**Odbor investic**  
**Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 66810/2024

Sp. zn.:

S-JMK 38702/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet stran:

2

Počet příloh/listů:

1/excel

Datum:

03. 05. 2024

Zadavatel:

**Jihomoravský kraj**

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

**Informace o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky:

**Fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště  
na budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje - 6 budov**

## Vysvětlení zadávací dokumentace III

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 03. 05. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/III:

*V položkovém rozpočtu JMK Otnice je uvedena položka 35672016 Třífázový střídač o výkonu 10 kW v požadovaném počtu 1 ks. Oproti tomu v technické zprávě JMK Otnice na straně 12 v kapitole 4.5.2., tabulka č. 4.5.2.1: Parametry střídače zadavatel uvádí střídač o výkonu 66,6 kW, který, dle našeho názoru, lépe vyhovuje zadání. Domníváme se, že při tvorbě výkazu výměr došlo k uvedení chybného typu střídače, protože dle projektové dokumentace by se mělo jednat o střídač jiný.*

*Trvá zadavatel na nacenění střídače uvedeného ve výkazu výměr?*

Odpověď č. 1/III:

Zadavatel I tomu uvádí, že správně je uvedena hodnota v technické zprávě, tedy je požadován výkon střídače 66,6 kW. Prosíme proto o nacenění střídače definovaného technickou zprávou. Upravený položkový rozpočet je přiložen jako příloha tohoto Vysvětlení.

Přílohy:

Příloha č. 1      Upravený položkový rozpočet

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí odboru