

Legenda:

- cirkulace
- požární vodovod
- studená voda
- teplá voda
- KKV Kulový kohout s vypouštěním
- K Pata stoupačky – cirkulace
- PH Požární hydrant
- kohout uzavírací
- kohout uzavírací s vypouštěním
- vodoměr
- zpětná klapka
- B Bidet
- D Dřez
- D1 Dřez/výlevka – stávající
- V Keramická výlevka DN100
- M Myčka
- PS Plastárové stění s auto. splachovačem
- PV Podstavců vpust DN50
- S1 Sprcha – vanička bez zástěky
- S2 Sprcha – vanička bez zástěky
- UM Umyvadlo – stávající
- UM1 Umyvadlo
- UM2 Umyvadlo
- UM3 Umyvadlo
- VV Vana koupelnová
- VR Vana koupelnová zazděná
- WC1 Záchodová mísa se splachovací nádržkou
- WC2 Záchodová mísa se splachovací nádržkou
- WC3 Záchodová mísa se splachovací nádržkou
- V1 Stoupací potrubí

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

VZDÁLENOST PODPOR CELOPLASTOVÝCH TRUBEK PPR (PN20) VODOROVNÉ POTRUBÍ			
Ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody		
	20 °C	50 °C	60°C
20	95	85	80
25	100	95	90
32	110	105	100
40	130	120	115
50	150	135	125
63	170	150	145
75	180	170	165
90	200	185	175
110	220	195	190

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘÍČNÉ OSAZENÍ ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROBÍRNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- POTRUBÍ Z PPR (VODOVOD) JE OZNAČENO VAČŠÍM PRŮMĚREM V TLOUŠŤCE STĚNY
- ZAVÍTOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ
- NA VODOVODNÍM BUDOU PROVEDENY KOMPENZÁTORY ZLE POKRYTÉ VÝROBCE POTRUBÍ, NA STOUPACÍCH POTRUBÍCH JE DOPORUČENO POUŽÍT SMYČOVÝCH KOMPENZÁTORŮ
- PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY V OBJEKTU.

+0.000 = 241.89 Bpv

PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Ivo Moravský, Cyklova 1562/7, 637 00 Brno - Jundrov	Zodpovědný projektant části: Ing. Ivo Moravský Vypracoval: Ing. Ivo Moravský	PROSETTO Brno s.r.o. Šimáčkova 429/1, 638 00 Brno IČ: 25560141 www.prosetto.eu.cz tel.: 777 159 200
Investor: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00		Report: DPS
Akce: CVIČIŠTĚ – REKONSTRUKCE SOUKROMÉ ZAŘÍZENÍ SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2551 v k.ú. Královo Pole		Datum: 09/2019
Objekt: SO 01 - KŘÍDLO SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ		Formát: 12x A4
Část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Zakázkové číslo: PS-P-09/19
Výkres: PŮDORYS 2NP – VODOVOD A		Měřítko: 1:50 / Číslo výkresu: D.1.4.1-17

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ SPOLEČNOST PROSETTO BRNO S.R.O. V SOULADU SE ZÁKONEM O AUTORSKÉM PRÁVU, PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S JEHO VZNIKEM A ZMĚNĚ ZÁKONŮ. BEZ ZÁVAZNÉHO SOUHLASU AUTORA NESMÍ BÝT TENTO DOKUMENT/VÝKRES V JAKÉKOLI VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ FORMĚ ROZMNOŽOVÁN, ŠÍŘEN NEBO JINAK ZPŘÍSTUPŇOVÁN TŘETÍ OSOBĚ. TENTO VÝKRES A DÁLE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY JE VYHOTOVENA PRO ÚČELY ZDRAVOTNĚNÍ PROSTŘEDÍ A NELZE HO POUŽÍT PRO JINÉ ÚČELY BEZ SOUHLASU AUTORA.