



DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FINNÍCH BODŮ		Vzdálenost podpor [mm]	vertikální směr (20–50x DN potrubí)
vnější øpatník [mm]	horizontální směr (20–50x DN potrubí)		
40	1200	400	
50	1500	500	
75	1800	900	
110	1800	1100	

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOŘEM.

[illegible]

PRÍLOHA 1