



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 67396/2024

Sp. zn.:

S – JMK 167230/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Jozková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet

příloh/dokumentů:

0

Datum:

6.5.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace – XIX

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Základna letecké záchranné služby

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádosti dodavatele doručené dne 3.5.2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. XIX/1:

Jsme si vědomi toho, že tento dotaz zasíláme po termínu možnosti podávání žádostí o vysvětlení. Avšak si myslíme, že jeho důležitost je velká, tak prosíme o zvážení odpovědi.

Pro potřeby doplňování pohonných hmot je v rámci projektu umístěna PS 04 Podzemní stanice LPH o objemu 15 m³ se záchytnou vanou a dle našeho odborného subdodavatele jsou v projektu chyby.

Dle parametrů v popisu vše nasvědčuje nadzemní nádrži, ale hned v úvodu je požadavek na podzemní nádrž. Podzemní nádrž by však měla být jiných parametrů – například se nevyrábí podzemní nádrž tohoto objemu (vyrábějí se pouze do objemu 9 m³), vždy musí být dvouplášťová a nelze je realizovat vč. záchytné vany. V případě, že by měl být dodržen objem a další parametry by

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

DS

x2pbqzq

E-mail

posta@jmk.cz

Internet

www.jmk.cz

se mohlo jednat o nádrž nadzemní vč. záchytné vany, ale i v tomto případě by musela být pro potřeby leteckého petroleje nádrž dvouplášťová.

Prosíme o vyjádření, které parametry musejí být dodrženy, případně zda upřesníte objem a řešení jednoplášťová/dvouplášťová.

Odpověď č. XIX/1:

Ačkoliv zadavatel dle zákona již nemá povinnost na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace odpovědět, neboť byla podána po lhůtě, poskytuje následující vysvětlení ZD:

Ke kapacitě podzemní nádrže na LPH zadavatel požaduje dodržení kapacity 15 m³ jako minimálního objemu skladovaného množství pohonných hmot v nádrži.

Nádrž je požadována v podpovrchovém provedení. Zadavatel požaduje dodržení specifikace, požaduje provedení jednoplášťové nádrže, osazené do záchytné nádrže = druhého pláště o objemu min. 110 % primární nádrže, která bude osazena do podzemní záchytné (bílé) železobetonové vany = jímky, odolné proti ropným produktům, která plní funkci třetího pláště. Konstrukční řešení musí splňovat požadavky všech norem a předpisů v platném znění. Zadavatel preferuje řešení s automatickou detekcí úniku paliva, v jímce ze železobetonu s demontovatelnou zákrytovou deskou, na které bude umístěna technologie plnění i výdeje LPH.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic