

Zadavatel:
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
IČO: 00558982

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace – III. etapa“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7. 5. 2023

I.

Žádost č. 1 ze dne 6. 5. 2024

„Dobrý den, posílám dotazy od subdodavatelů:

- 1. prosím o doplnění PÚ dveří (CPL laminát, RAL barva?) Dále akustické zasklení fixního světlíku. Kolik dB je požadavek? U dveří s ocelovou zárubní a nadsvětlíkem. Konstrukce ocelové zárubně může být s nadsvětlíkem. Proč je kombinace ocelová zárubeň a dřevěný nadsvětlík? Ve dveřích jedné pozice má být elektrozámek. Nutná přesná specifikace.*
- 2. interaktivní tabule: v zadání není zcela nic specifikováno. Zvedací systém, projekce projektor nebo dotykový panel?*

Předem děkuji za odpovědi.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1

Na žádost dodavatele poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Ad-1

Zadavatel k první části dotazu sděluje následující:

- povrchová úprava dveří je stanovena v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „**Soupis prací**“) ve stavební části, v položkách č. 73, 74, 75, barvu požaduje bílou, bližší odstín podle RAL zadavatel nestanovuje,
- u akustického zasklení fixního světlíku zadavatel minimální požadavek neprozvučnosti v dB nestanovuje,
- u dveří s ocelovou zárubní a nadsvětlíkem zadavatel požaduje dodržet řešení z projektové dokumentace, tzn. dodržet jednotný styl s provedením již realizovaných stavebních úprav v 1. a 3. nadzemním podlaží.
- k přesné specifikaci elektrozámku zadavatel uvádí, že zárubeň a el. zámek je kompletní dodávka v rámci jedné stavby; dodavatel tedy zkoordinujte oba komponenty dle jím dodaného typu el. zámku.

Ad-2

K druhé části dotazu zadavatel vysvětluje, že technická specifikace interaktivních panelů, interaktivní tabule a tabule včetně dataprojektoru je uvedena v příloze technické zprávy pro elektroinstalaci, tak jak je uvedeno v položkách č. 179 až 182 Soupisu prací.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

V Brně dne 7. 5. 2024

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)