

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Sídliště Osvobození 681/55, 68201 Vyškov

IČO: 70843082

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Výměna oken a dveří“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 9. 5. 2024

I.

Žádost č. 1 ze dne 2. 5. 2024

Dotaz č. 1

„Ve specifikaci oken je uvedeno, že rám okna bude plastový 7-komorový systém. Je možné nabídnout rám okna plastový 6-komorový systém za předpokladu splnění všech vlastností nových oken, především $U_f = 0,89\text{W/m}^2\text{K}$ a $U_w = 0,71\text{W/m}^2\text{K}$? Požadavek na 7-komorový systém je irelevantní.“

Dotaz č. 2

V technické zprávě pro hliníkové dveře je uvedeno, že je nutno plnit kvalitativní znak $U_f = 0,83\text{W/m}^2\text{K}$. Standardní hodnota U_f se pohybuje v rozmezí $U_f = 1,8 - 2,2\text{W/m}^2\text{K}$ a $U_d = 1,1 - 1,2\text{W/m}^2\text{K}$. Žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadavku U_d u hliníkových dveří.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 1 ze dne 2. 5. 2024

Na Dotaz č. 1 zadavatel uvádí, že u plastových oken lze nabídnout rám s jiným než 7-komorovým systémem za předpokladu, že budou dodrženy minimální požadavky na U_f a U_g dle zadávací dokumentace, tj. buď hodnoty uvedené v zadávací dokumentaci nebo lepší.

Na Dotaz č. 2 zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci je nepřesně uveden požadavek na U_f hliníkových dveří. Zadavatel stanovuje součinitel prostupu tepla rámem $U_f > 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zadavatel dále stanovuje minimální požadavky na $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tj. buď hodnoty uvedené v zadávací dokumentaci nebo lepší.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené mění Přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro provádění stavby, kterou aktualizuje a doplňuje o nové znění Technické zprávy (D.1.1.1 Technická zpráva), Výpis plastových výrobků (D.1.1.34 Výpis plastových výrobků) a Výpis hliníkových výrobků (D.1.1.35 Výpis hliníkových výrobků). Uvedené jsou přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na provedení změny zadávacích podmínek v rámci odpovědi na přijatou žádost v bodě I. zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 31. 5. 2024 Hodina 10:00.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1a – D.1.1.1 Technická zpráva

Příloha č. 1b – D.1.1.34 Výpis plastových výrobků

Příloha č. 1c – D.1.1.35 Výpis hliníkových výrobků

V Brně dne 9. 5. 2024

**Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov,
příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)