

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Sídlíště Osvobození 681/55, 68201 Vyškov

IČO: 70843082

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Výměna oken a dveří“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 21. 5. 2024

I.

Žádost č. 2 ze dne 17. 5. 2024

„Základní tepelně-technický parametr oken je hodnota U_w .

Dotaz 1: lze nabídnout profil s hodnotou $U_f > 0,89$ tak, jak bylo v dodatečné informaci upraveno u vchodových dveří, při dodržení požadovaného parametru celých oken $U_w = 0,71$ dle zadávací dokumentace?“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 2 ze dne 17. 5. 2024

Na dotaz dodavatele zadavatel uvádí, že dle Výpisu oken je stanoven parametr max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ to znamená, že hodnota $U_f > 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$ tuto podmínku splňuje. U zasklení je hodnota max. $U_g = 0,5$

W/m²K. Hodnota U_w celého okna není stanovena, neboť se počítá dle plochy každého okna v poměru zasklení ku rámu okna. Hodnota, kterou uvádí tazatel $U_w = 0,71$ není v PD uvedena.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené mění Přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro provádění stavby, kterou aktualizuje a doplňuje o nové znění Technické zprávy (D.1.1.1 Technická zpráva) a uvádí do souladu informace o požadovaných parametrech uvedených v části projektové dokumentace D.1.1.34 Výpis plastových výrobků. Nové znění Technické zprávy je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1 – D.1.1.1 Technická zpráva

V Brně dne 22. 5. 2024

**Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov,
příspěvková organizace**
v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)