

Zadavatel:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
se sídlem: Jílová 164/36g, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 00638013

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Oprava části plochých střech Jílová“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mimo režim tohoto zákona (dále jen „**ZZVZ**“).

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 24. 5. 2024

I.

Žádost č. 2 ze dne 22. 5. 2024:

1. „Výkaz výměr řádek 8 obsahuje nejasnou položku. Máme technickou zprávu chápat tak, že požadujete proděravění 20% plochy PVC fólie? Je důvodem vlhkost ve skladbě? Nemělo by být nové souvrství doplněno dodatečným odvětráváním této plochy?

8	dm	stávající PVC folie - perforace cca 20% plochy	m2	406
---	----	--	----	-----

Stávající fólie bude perforovaná na 20% plochy, následně překryta novou separační ochrannou geotextilií. Na tu bude provedena nová fóliová hydroizolace, separační podkladní geotextilie a uložen propaný kačírek.

2. V rámci výběrové soutěže, prosím o definování typu prostupu pro fotovoltaiku a jejich předpokládaného množství.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

- Ad 1) Zadavatel uvádí, že se ve skladbě této části střechy nachází vlhkost, která se sem dostala nejen z důvodů nefunkčních koutových spojů, degradace fólie vlivem povětrnosti apod. Stávající fólie se pouze proděraví a nová fólie bude odvětrána, jak je stanoveno v projektové dokumentaci.
- Ad 2) Zadavatel uvádí, že dosud není zpracován projekt pro osazení fotovoltaických panelů, a proto nemůže typy prostupů pro fotovoltaiku blíže specifikovat. Zadavatel se proto po zralé úvaze rozhodl, že provedení prostupů pro kabeláž na střeše pro fotovoltaiku nebude požadovat.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené (zejména odpověď na 2. dotaz žádosti č. 2) upravil Přílohu č. 4 – Projektovou dokumentaci a Přílohu č. 4a – Projektovou dokumentaci ve formátu PDF, kde v dokumentu „Technická specifikace“ odstranil požadavek na zhotovení prostupů pro kabeláž. Upravená Technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali Technickou specifikaci upravenou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a vycházeli z ní při tvorbě své nabídky.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

V souvislosti s povahou provedené změny zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. VII.4. Výzvy k podání nabídky takto:

Lhůta pro podání nabídek do 30. 5. 2024, 10:00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 4/4a - Projektová dokumentace, část Technická specifikace ze dne 24. 5. 2024

V Brně dne 24. 5. 2024

**Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková
organizace**

v z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)