



LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 po povrchu v trubkách PH
- Přepínač sériový č.5 , 10AX, 250V, IP 54 barva bílá
- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 po povrchu v trubkách PH
- Kabel CYKY-J 5x4mm2 po povrchu v trubkách PH
- Kabel CYKY-J 5x6mm2 po povrchu v trubkách PH
- Zásuvka 230V v krabici , 16A , IP 54 , 2P+PE barva bílá
- Ochanné pospojování vodič CYA 10,6,4mm2 zž
- Zásuvková skříň

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY -J po pvrchu v trubkách PH .
Osvětlení prostor je navrženo pomocí LED svítidel, které budou
přisazeny ke stropní konstrukci. Svítidla budou ovládána pomocí kolébkových vypínačů osazených
ve výšce 120 cm nad podlahou.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

DODAVATEL PROJEKTU :		NÁZEV AKCE: Rekonstrukce kotleny a otopné soustavy Gymnázia Boskovice				ČÍSLO AKCE: 23025		AUTORIZACE:							
<div>JAKUB TICHÝ</div> <div>t: +420 604 131 601</div> <div>m: jakub.tichy@atelieritichy.cz</div> <div>K o l i á r o v a 1 2 6 0 / 2 0</div> <div>6 8 0 0 1 B O S K O V I C E</div> <div>tichý</div> <div>stavební projekty dozory inženýring www.atelieritichy.cz</div>		STAVEBNÍK:		Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice											
		MÍSTO STAVBY:		Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice											
		DATUM:		5 / 2024											
		STUPEŇ PD:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY											
		PROFESNÍ ČÁST:		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA											
STAV. OBJEKT:															
ČÁST PD:		DOKUMENTACE OBJEKTŮ													
PROJEKTANT ČÁSTI: PAVLŮ JIŘÍ <i>Projekce el. zařízení a hromosvodů</i> Kpt.Jaroš 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166; email: jpavlu@tiscali.cz		STUPEŇ PD:		STAV. OBJEKT:		ČÁST PD:		PROFESNÍ ČÁST:		Č. VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:		NÁZEV V YK.:	
		DPS		D		D.1.4.2		02		1:50				EL. ROZVODY	