

Příloha TZ č.1
Tabulka zařízení

Číslo zařízení	Název zařízení	ks	Napájení			Způsob ovládání	Způsob napájení	Poznámka
			Příkon	Proud	Napětí			
			kW	A	V			
	ÚT							
UT.001	Plynový kondenzační kotel	1	0,54	2,9	230	MaR	ELE	doporučené jištění 10A
UT.002	Plynový kondenzační kotel	1	0,54	2,9	230	MaR	ELE	doporučené jištění 10A
UT.005	Zařízení pro úpravu vody	1	0,10	*	230	-	-	
UT.006	Expanzní automat	1	0,70	*	230	MaR	ELE	
UT.006a	Vyrovňovací nádoba	1	*	*	*	MaR	ELE	
Č.T.001	Oběhové čerpadlo UČEBNY - JIH	1	0,15	1,3	230	MaR	MaR	
Č.T.002	Oběhové čerpadlo UČEBNY - VÝCHOD	1	0,60	2,8	230	MaR	MaR	
Č.T.003	Oběhové čerpadlo CHODBY A WC	1	0,15	1,3	230	MaR	MaR	
Č.T.004	Oběhové čerpadlo TĚLOCVIČNA	1	0,15	1,3	230	MaR	MaR	
Č.T.005	Oběhové čerpadlo NADSTAVBA	1	0,15	1,3	230	MaR	MaR	
	VZT							
	VĚTRÁNÍ KOTELNY - PŘÍVOD	1	0,16	1,3	230			PŘÍVODNÍ JEDNOTKA
	VĚTRÁNÍ KOTELNY - OHŘÍVAČ	1	9,00	14,3	400			OHŘÍVAČ
	ZTI							
	Ponorné čerpadlo	1	0,30	1,3	230			
	Havarijní ponorné čerpadlo	1	2,20	3,3	400			
	Osvětlení							
	Svítlidla	1	0,36	1,6	230			
	Celkový instalovaný příkon	Pi	15,11					
	Soudobost		0,30					
	Celkový soudobý příkon	Ps	4,53					