LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-01.01	SCHODIŠTĚ	35,38	D3-0.38	CHODBA	9,42
D3-01.02	VÝTAH	6,48	D3-0.38A	CHODBA	6,95
D3-01.03	CHODBA	73,56	D3-0.39	ŠATNA PACIENTI	8,13
D3-01.04	DMZ	11,70	D3-0.39A	ŠATNA PACIENTI	13,52
D3-01.05	CHODBA	5,80	D3-0.40	UMÝVÁRNA PACIENTI	16,91
D3-01.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,42	D3-0.41	SPRCHA PACIENTI	1,64
D3-01.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,45	D3-0.42	SPRCHA PACIENTI	1,45
D3-01.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33	D3-0.43	SPRCHA PACIENTI	1,56
D3-01.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	2,04	D3-0.44	SPRCHA PACIENTI	1,58
D3-01.10	WC PACIENTI	1,14	D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,34
D3-01.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,91	D3-0.46	WC PACIENTI	1,32
D3-01.12	WC PACIENTI	1,14	D3-0.47	WC PACIENTI	1,28
D3-01.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	10,00	D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,80
D3-01.14	EVIDENCE	23,58	D3-0.49	LYMFODRENÁŽ	12,53
D3-01.15	CHODBA	50,58 29,72	D3-0.50	ÚKLID	4,81
D3-01.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	21,35	D3-0.51	NEOBSAZENO	
D3-01.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,35	D3-0.52	ÚPRAVNA VODY	4,62
D3-01.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	5,71	D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	34,99
D3-01.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,27	D3-0.54	ČEKÁRNA / CHODBA	36,17
D3-01.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32	D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	38,88
D3-01.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32	D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	13,72
D3-01.22	PŘEDÁVACÍ STANICE	37,69	D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,20
D3-01.23	STROJOVNA VZT	51,50	D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRACOVNA	19,25
D3-01.24	TECHNICKÁ MÍSTNOST EPS A NZS	2,88	D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,36
D3-01.25	ELEKTROLÉČBA	26,28	D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,53
D3-01.26	LASER	8,91	D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-01.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY / ŠATNA	9,92	D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-01.28	TĚLOCVIČNA	59,43	D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,73
D3-01.29	CHODBA / ČEKÁRNA	34,22	D3-0.64	DMZ	8,50
D3-01.30	WC IMOBILNÍ	5,32	D3-0.65	SCHODIŠTĚ	28,87
D3-01.31	SKLAD	5,47	D3-0.66	VÝTAH	8,00
D3-01.32	DMZ	17,55	D3-0.67	SKLAD	10,80
D3-01.33	ÚPRAVNA VODY	4,96	D3-0.68	CHODBA	7,85
D3-01.34	ÚKLID	5,83	D3-0.69	ROZVODNA NN	12,75
D3-01.35	VODOLÉČBA	106,43	D3-0.70	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	105,16
D3-01.36	BAZÉN	29,70	D3-0.71	ROZVODNA NO	3,18
D3-01.37	ODPOČÍVÁRNA	16,21	D3-0.72	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	8,54

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

23/500/160 Ka	– ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením typ KALOR (23 Č., h=600 mm,t.=160 mm) (KALOR)
23/500/200 Sl	– ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením typ Slavia (23 Č., h=600 mm,t.=200 mm) (SLAVIA)
1x 2000-57/3	– REGISTR Z OCELOVÉ HLADKÉ TRUBKY (1 trubka, vnější ⌀57, délka 2000 mm)
OŽ 1220.600	– ŽEBŘÍČKOVÉ TRUBKOVÉ OCELOVÉ OT bězného provedení–h=1200 mm, l=600 mm (KORADO KORALUX Linea Max)
1800.0590 A	– DESKOVÉ OCELOVÉ OT se svisle orientovanými trubkami a spodním středovým připojením–h=1800 mm, l=590 mm (ISAN Akros)
20/6080 KL	– DESKOVÉ OCELOVÉ OT bězné provedení s bočním připojením–dvě desky, h=600 mm, l=800 mm (KORADO RADIK Klasik)
20/6080 VK (I)	– DESKOVÉ OCELOVÉ OT bězné provedení se spodním připojením (levá–dvě desky, h=600 mm, l=800 mm) (KORADO RADIK VK)
20/6070 CLKI	– DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygienické provedení s bočním připojením–dvě desky, h=600 mm, l=700 mm (KORADO RADIK CLEAN Klasik)

b.....běžné provedení
c.....hygienické provedení

- původní OT
- NOVĚ INSTALOVANÉ OT
- PŘESUNUTÉ OT (články)
- OT NEDOTČENÉ REKONSTRUKCÍ

LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL k otopnému tělesu DN15, Kvs-0,86 přímý/rohový
RŠ	UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ k otopnému tělesu DN15 přímé/rohové s možností vypouštění šroubení maximálně otevřeno
OSTATNÍ OT OSAZENÉ PŘÍPOJOVACÍ ARMATUROU DN15 Kvs-0,75 rohovou s možností vypouštění (VENTIL KOMPAKT)	
MTX	TERMOSTATICKÝ VENTIL S RADIATOROVÝM DVOUBODOVÝM PŘIPOJENÍM (MS Multilux)
TH	TERMOSTAT HLAVICE s pojistkou proti odcizení
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - NA VŠECH TĚLESECH

LEGENDA ARMATUR (min. PN10)

VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
RV-3,0	REGULAČNÍ VENTIL s odměřenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 3,0 (TA STAD/STAF)
VV-1,0	VYVAŽOVACÍ VENTIL s možností měření Kvs=0,9 průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 1,0 (TA TBV)
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA

LEGENDA POTRUBÍ

uvedená výška představuje vzdálenost osy potrubí od čisté podlahy

- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nové/původní
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové/původní
- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nové
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové
- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - VZT (70°C) - nové
- VRAT OTOPNÉ VODY - VZT (50°C) - nové
- PŘÍVOD CENTRÁLNÍ OTOPNÉ VODY (100°C) - nové/původní
- VRAT CENTRÁLNÍ OTOPNÉ VODY (60°C) - nové/původní
- ZAŘÍZENÍ PROFESE VZT
- ROZVODY VODY - STUDENÁ - původní
- ROZVODY VODY - TEPLÁ - původní
- ROZVODY VODY - CIRKULACE - původní
- ROZVODY ÚT PRO PLOLIKLINIKU

PV ☒ POŽÁRNÍ UCPÁVKA ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE

POZNÁMKY:

- DIMENZE PŘÍPOJOVACÍCH ROZVODŮ INSTALOVANÝCH OT JE DN15
- POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POTRUBÍ ROZVODŮ PRO VZT JE VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ (1NP) JSOU VEDENY V PODLAZE
- VZDÁLENOST ROZVODŮ V PODLAZE OD OBVODOVÝCH STĚN JE min. 600 mm
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ V REKONSTRUANÉ BUDOVĚ A V 1PP PŘÍSTAVBY JSOU VEDENY POD STROPEM

PŘÍSTAVBA MR | REKONSTRUKCE D3

POLIKLINIKA

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

Rev.	Datum	Vedoucí projektu	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:
0	08/2023	Ing. Čeněk Truchlík	Marek Musil	Ing. Čeněk Truchlík	

Investor:
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, VYŠKOV, PSČ 682 01

Akce/Místo: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. – MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3 areál nemocnice Purkyňova 36, VYŠKOV, PSČ 682 01

TRASKO PROJEKCE
TRASKO Projekce, s.r.o. Na Nivách 449/8 682 01 Vyškov www.projekcetrasko.cz
TEL: 517 343 999 IČ: CZ01985921 IČ: 01985921

Objekt:	Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3			
Profese: 0.1.01.4.b Vytápění	18 A4	PD 23-08-08	DSPS
Obsah: PŮDORYS 1.PP	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: 102	Paré:

Uloženo: 23.08.2023 8:41:28 / Uložil: Truchlík / Tisk: 23.08.2023 11:15:44