PŘÍSTAVBA MR

REKONSTRUKCE D3

I II III IV 1 2 3 4 5 6

OTOPNÉ TĚLESO-b 1930 W 24/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1210 W 15/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2550 W 36/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2550 W 36/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2580 W 34/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2170 W 27/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1250 W 20/500/110 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1250 W 20/500/110 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÝ ŽEBŘÍK 550 W OŽ 1220.600-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 3070 W 30/1000/150 SI-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÝ ŽEBŘÍK-b 830 W OŽ 1820.600-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 640 W 8/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1450 W 18/500/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1920 W 32/500/110 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2140 W 30/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 1660 W 30/500/110 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 2400 W 25/900/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 3230 W 25/900/160 Ka-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 15/500/110 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 22/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 24/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 24/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-b 20/500/160 Ka-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4590 CI.VK-TH Přípojka 15x1

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4590 CI.VK-TH Přípojka 15x1

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4590 CI.VK-TH Přípojka 15x1

OTOPNÉ TĚLESO-c 20/4590 CI.VK-TH Přípojka 15x1

ROZVODY ÚT JSOU VEDENY V PODLAZE

ROZVODY ÚT JSOU VEDENY V PODLAZE

OTOPNÝ ŽEBŘÍK 210 W OŽ 700.450-TH TRV15, RŠ15

OTOPNÝ ŽEBŘÍK 320 W OŽ 700.600-TH TRV15, PŠ15

OTOPNÝ ŽEBŘÍK 450 W OŽ 1220.450-TH TRV15, PŠ15

OŽ INSTALOVAT cca 1,3 m NAD PODLAHU

PROSTOR VYTÁPĚNÍ VZT ZAŘÍZENÍM

PROSTOR VYTÁPĚNÍ ODPADNÍM TEPLEM OD TECHNOLOGIE

PROSTOR OHŘÁTEN ZAŘÍZENÍM CT

POLIKLINIKA

SOUČÁST ROZVODŮ POLIKLINIKY

30/500/160 Ka-TH RV18, ŠN8

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-1.01	SCHODIŠTĚ	29,32
D3-1.02	VÝTAH	6,48
D3-1.03	PRACOVNA VRCHNÍHO LABORANTA	7,59
D3-1.04	PRACOVNA I POKOJ LÉKAŘŮ	16,68
D3-1.05	WC ZAMĚSTNANCI	1,24
D3-1.06	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI I SPRCHA	1,37
D3-1.07	PŘEDSÍŇ WC	1,36
D3-1.08	WC	1,30
D3-1.09	VYŠETŘOVNA BONO	32,79
D3-1.10	BOX	2,54
D3-1.11	BOX	2,02
D3-1.12	WC ZAMĚSTNANCI	1,60
D3-1.13	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,90
D3-1.14	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,57
D3-1.15	ŠATNA A DNIZ LÉKAŘI	31,12
D3-1.16	SKLAD	7,01
D3-1.17	SKLAD	9,78
D3-1.18	VYŠETŘOVNA CT	44,19
D3-1.19	BOX	1,56
D3-1.20	BOX	1,65
D3-1.21	POHOTOVOSTNÍ WC	2,23
D3-1.22	PŘÍPRAVNA CT	10,85
D3-1.23	OVLADOVNA CT	20,06
D3-1.24	PRACOVNA PRŮMAŘE	24,42
D3-1.25	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ	4,64
D3-1.26	VYŠETŘOVNA RTG	36,39
D3-1.27	BOX	1,82
D3-1.28	BOX	2,43
D3-1.29	POHOTOVOSTNÍ WC	2,52
D3-1.30	NEOBSAZENO	
D3-1.31	OVLADOVNA	17,88
D3-1.32	SKLAD PŘÍSTROJŮ	19,80
D3-1.33	OVLADOVNA	18,53
D3-1.34	VYŠETŘOVNA RTG	25,70
D3-1.35	BOX	2,29
D3-1.36	BOX	2,86
D3-1.37	SKLAD	3,93
D3-1.38	DNIZ LABORANTI	26,81
D3-1.39	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	3,10
D3-1.40	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,84
D3-1.41	WC ZAMĚSTNANCI	1,77
D3-1.42	POPISOVNA	33,87
D3-1.43	NEOBSAZENO	
D3-1.44	CHODBA	4,05
D3-1.45	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ	3,78
D3-1.46	POPISOVNA	20,54
D3-1.47	ČEKÁRNA - CHODBA	268,05
D3-1.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,14
D3-1.49	WC PACIENTI	1,18
D3-1.50	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,14
D3-1.51	WC PACIENTI	1,18
D3-1.52	ÚKLID	3,01
D3-1.53	WC IMOBILNÍ	4,89
D3-1.54	ARCHIV	12,72
D3-1.55	ZÁZEMÍ EVIDENCE	14,97
D3-1.56	EVIDENCE	21,35
D3-1.57	CHODBA	36,86
D3-1.58	SCHODIŠTĚ	18,24
D3-1.59	VÝTAH	8,00
D3-1.60	ČEKÁRNA	17,69
D3-1.61	BOX	2,42
D3-1.62	BOX	2,42
D3-1.63	PŘÍPRAVNA MR	17,11
D3-1.64	OVLADOVNA MR	9,95
D3-1.65	POPISOVNA	19,50
D3-1.66	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,00
D3-1.67	VYŠETŘOVNA MR	31,50
A-1.1.X	ZDVIHACÍ PLOŠINA	0,00

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

23/500/160 Ka - ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením typ KALOR (23 čl., h=600 mm,tl.=160 mm) (KALOR)

23/500/200 Sl - ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením typ Slavia (23 čl., h=600 mm,tl.=200 mm) (SLAVIA)

OŽ 1220.600 - ŽEBŘÍKOVÉ TRUBKOVÉ OCELOVÉ OT běžného provedení-h=1200 mm, l=600 mm (KORADO KORALUX Linea Max)

20/6080 Cl.VK - DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygien. provedení se spodním připojením-dvě desky, h=600 mm, l=800 mm (KORADO RADIK CLEAN VK)

b.....běžné provedení
c.....hygienické provedení

- původní OT
- NOVĚ INSTALOVANÉ OT
- PŘESUNUTÉ OT (žlánky)
- OT NEDOTČENÉ REKONSTRUKCÍ

LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL k otopnému tělesu DN15, Kvs-0,86 přímý/rohový
RŠ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ k otopnému tělesu DN15 přímé/rohové s možností vypouštění
šroubení maximálně otevřeno

OSTATNÍ OT OSAZENÉ PŘÍPOJOVACÍ ARMATUROU DN15 Kvs-0,75 rohovou s možností vypouštění (VENTIL KOMPAKT)
TH TERMOSTAT. HLAVICE s pojistkou proti odcizení
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - NA VŠECH TĚLESECH

LEGENDA POTRUBÍ

uvedená výška představuje vzdálenost osy potrubí od čisté podlahy

- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nové/původní
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové/původní
- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C) - nové
- VRAT OTOPNÉ VODY - OT (50°C) - nové
- ZAŘÍZENÍ PROFESE VZT
- ROZVODY ÚT PRO PLOLIKLINIKU

POZNÁMKY:

- DIMENZE PŘÍPOJOVACÍCH ROZVODŮ INSTALOVANÝCH OT JE DN15
- POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POTRUBÍ ROZVODŮ PRO VZT JE VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ (1NP) JSOU VEDENY V PODLAZE
- VZDÁLENOST ROZVODŮ V PODLAZE OD OBVODOVÝCH STĚN JE min. 600 mm
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ V REKONSTRUKCE BUDOVĚ A V 1PP PŘÍSTAVBY JSOU VEDENY POD STROPEM

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

Rev.	Datum	Vedoucí projektu	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:
0	08/2023	Ing. Čeněk Truchlík	Marek Musil	Ing. Čeněk Truchlík	

Investor:
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, VYŠKOV, PSČ 682 01

Akce/místo: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3
areál nemocnice Purkyňova 36, VYŠKOV, PSČ 682 01

TRASKO PROJEKCE
TRASKO Projekce, s.r.o. Na Nivce 1491/8 682 01 Vyškov www.projekce.trasko.cz
TEL 517 343 999 DIČ CZ03290503 IČ 03290503

Objekt		Zakázkové číslo	Stupeň
PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3			
Profese		12 A4	PD 23-08-08	DSPS
D.1.01.4.b Vytápění			
Obsah:	Měřítko	Číslo výkresu	Paré
PŮDORYS 1.NP	1:50	103	

Uloženo: 23.08.2023 8:41:28 / Uložil: Truchlík / Tisk: 23.08.2023 11:18:04