



LEGENDA

- KABELOVÁ TRASA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NZS
- PF4 – SDĚLOVACÍ KABEL 4x2x0,8 TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(ca)s1d1, P45–R
- PF2 – KABEL 2x1,5 TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(ca)s1d1, P45–R
- PF22 – KABEL 2x2,5 TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(ca)s1d1, P45–R
- TC3 – ZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL 3x4x0,8
- OF1 – OPTICKÝ KABEL SM 9/125 μm, 12 VLÁKEN, B2(ca)s1d, E180
- MP62 – KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62x50mm, P45–R
- MP125 – KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125x50mm, P45–R

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S (ÚSTŘEDNA EPS A NZS)

2–12VDC , SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)

2–24VDC, SELV (NAPÁJENÍ KOPLERŮ)

2–100VAC, SELV (STRANA ROZVODŮ NZS)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

? OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

? OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE

? AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

? OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

? OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<b>BLOCK</b> Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kaskáren 727 757 01 Valašské Meziříčí		Investor: <b>Nemocnice Vyškov</b>	
Profese:  EPS a NZS	Autorizace:		
	Vypracoval:  LUDĚK DORUŠKA (Elmo)	Kontroloval:  TOMÁŠ POTĚŠIL	
Akce: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3</b>		Zakázkové číslo: 100745 DSPS 08 - 2023 Datum: 08 - 2023 Stupeň: Dokumentace skutečného provedení stavby	
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 Obsah: <b>PÁTEŘNÍ ROZVODY NZS AREÁLU</b>	SO 01	Formát: 8 A4	Měřítko: <b>1:500</b> Číslo výkresu: <b>D.1.01.4h-208</b>