



V prostoru kaple bude provedena nová instalace s maximálním možným využitím stávajících tras. Pozice přístrojů a vývodů zůstane stávající včetně jejich funkce. Před započatím bouracích prací nutno provést průzkum.

- krabice se svorkovnicí pospojování (P4)
- přípojená okolní vodivá část
- místní pospojování
- připojení spotřebiče s pevným přívozem

výšky osazení přístrojů (střed)
základní (dle technologie) +0,4
parapety u okna upřesní architekt
jiné výšky jsou uvedeny na výkrese
domovní zbusky zapuštěné jsou jednorázově do rámečku, design bude stanovem vzorovým
POZOR: Provést přípravu kabelové trasy od jednotky FC k ovladači jednotky vedle výpočtu osvětlení!

- spínáče domovní zapuštěné
- zbusky domovní nástěnné IP44
- zbusky domovní zapuštěné IP44
- zbusky domovní zapuštěné MDO (bílá)
- zbusky domovní zapuštěné DO (zelená)

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S
OCHRANA PŘED ŮRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM (ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE) DLE ČSN EN 61140
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
instalace ve zdravotnických prostorech dle ČSN 332000-7-710

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

| | | | |
|--------|------------|---------------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Revize | Vypracoval | Popis obsahu revize | Datum |

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVY | | Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMÍČEK | Investor: Nemocnice Vyškov |
| Prostředí: EL | Zpracovatel dle: SUBTECH Slovenská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz | Autorizace: | |
| Odpovědný projektant: BC. JOSEF ADAMEC | Vypracoval: BC. JOSEF ADAMEC | Kontroloval: ING. PETR LAVÍČKA | |
| Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B | | Zakazkové číslo: DZS 16 - 2016 | Paré: 16 A4 |
| Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2 | | SO 01 | Štupoř: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE |
| Obsah: SILNOPROUD 2.NP | | Měřítko: 1:50 | Číslo výkresu: D1.01.06-123 |