



LEGENDA:

- Potrubi rozvod medicínálních plynů v ocelové chrániče
- Potrubi rozvod kyslíku (O2)
- UP-X Uzávěry plynů (X-počet plynů)
- TNJ Terminální nástěnné jednotky s rychlospojkou
- STP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)
- NR-X Nástěnná rampa (X-počet lůžek)

POZNÁMKA:

- Potrubi při průchodu zdmi, přčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
- Uzavírací armatury osazeny do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZAMĚŘENÍ VÝSTAVY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektantů zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: <b>Nemocnice Vyškov</b>	
Profese: <b>MED</b>	Zpracovatel díla: <b>Dräger Medical s.r.o.</b> Na Vyškovské 1000, 672 01 Polička, Česká republika Tel. +420 465 901 380 E-mail: projekty@drager.com		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN BILOŠ	Vypracoval: ING. TOMÁŠ MACH	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACH	Základní údaje: Datum: 11. 2016 Formát: 12x A4 Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
Alce: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</b> <b>REKONSTRUKCE BUDOVY B</b>			Pav: 1:50 <b>D1.01.08-103</b>	
Objekt: ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ KŘÍDLA B2			SO 01	
Obsah: PŮDORYS 2.NP			Číslo výkresu:	

Revize	Vypracoval	Datum	Popis obsahu revize

Zpracovatel projektu: <b>Dräger Medical s.r.o.</b> Šroky Dál 200, 572 01 Polička Telefon: +420 468 006 930 email: medical@dr.cz		Investor: Nemocnice Vyškov p.o. Purkyňova 235/236 Vyškov, 682 01	
Odpovědný projektant: ING. JAN BILOŠ	Vypracoval: ING. MILAN VÍŠEK	Kontroloval: RADEK CHADIMA	Číslo zakázky: 19V0042
Alce: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</b> <b>REKONSTRUKCE BUDOVY B</b> Rozvod medicínálního kyslíku		Č.pav: Datum: 05/2020 Formát: 12x A4 Stupeň: DPS	
Výkres: PŮDORYS 2.NP		Mřítko: 1:50 Číslo výkresu: 19V0042_03	