



- POPIS SVÍTIDEL
LM-2(05) - TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL
LD-2(05) - ČÍSLO OKRUHU V ROZVADEČI
LM-MENŠÍ DŮLEŽITÉ OBVODY
LD-DŮLEŽITÉ OBVODY
- SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
SPÍNAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44
SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44
SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAZENÍ 1/050
KRABICE
- SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ
SVÍTIDLO TS VESTAVNÉ
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ
SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT LED
SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ TS

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPÍNAČŮ +1,2 m
PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPÍNAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C
3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED OHRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM (ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000-7-710
±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČEK Vedoucí projektant: zakázky: ING. PETR TOMÍČEK	Investor: Nemocnice Výškov
Profil: EL	Zpracovatel dle: SUBTECH Slovenská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: BC. JOSEF ADAMEC	Vypracoval: BC. JOSEF ADAMEC	Kontroloval: ING. PETR LAVIČKA	
Akce: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakazkové číslo: DZS 16 - 2016	Paré: 11 - 2016
Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2		Formát: 4 A4	Formát: 4 A4
Obsah: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 01.PP		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	Číslo výkresu: D1.01.06-111
Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D1.01.06-111	