



LEGENDA

LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU EPS JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA EPS".

POUŽITÉ ZNAČKY

- ÚSTŘEDNA EPS
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- O-K HLÁSIČ V PODHLEDU
- TEPLTNĚ-DIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- ZDROJ 24VDC VČ. AKU
- V/V MODUL 4in/2out
- SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNA EPS)
2-12VDC , SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
• OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
• OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA PŘI PORUŠE
• AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
• OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
• OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Roman Sedláč	<i>Sedláč</i>
VYPRACOVAL	Ing. Michal Příkrýl	<i>Příkrýl</i>
KONTROLOVAL	Roman Sedláč	<i>Sedláč</i>
ČÍSLO ZAKÁZKY	P/19/105	
INVESTOR	Nemocnice Vyškov	
ADRESA	Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov	
NÁZEV AKCE	Nemocnice Vyškov – ORL, Neurologie EPS, REKONSTRUKCE BUDOVY B	
NÁZEV OBJEKTU	Půdorys 2.NP	
NÁZEV VÝKRESU		
DATUM	05/20	
FORMÁT	A2	
MĚŘÍTKO	1:100	
STUPEŇ	OSP	
Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	
		02.01.04-203

jimi ELECTRONIC SOLUTIONS®
Píseňská 276/298
150 00 Praha 5
tel. 517 350 204