



Legenda:

- mdo+do

no+po

hlavní trasy

požární trasy

stoupací trasy

drátěný žlab

kabelový žebřík

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN-S
1 NPE AC 230 V / TN-S

VNĚJŠÍ VLIVY VIZ PŘÍLOHA TZ
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed. 2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
INSTALACE V UMÝVÁRNÁCH, VE SPRCHÁCH DLE ČSN 332000-7-701 ed.2
INSTALACE V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2130 ed.3

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div><div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div><div><div>Hlavní inženýr projektu:</div><div>ING. PETR TOMICKÝ</div><div>Vedoucí projektant zakázky:</div><div>ING. PETR TOMICKÝ</div></div></div>		<div>Investor:</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
<div>Profese:</div> <div>EL</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div><div><div>SUBTECH</div><div>Slovinská 29, 612 00 Brno</div><div>+420 541 247 419</div><div>www.subtech.cz</div></div></div>	
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>BC. JOSEF ADAMEC</div>		<div>Kontroloval:</div> <div>ING. PETR LAVIČKA</div>	
<div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</div> <div>REKONSTRUKCE BUDOVY B</div>		<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DZS 16 - 2016</div> <div>Paré:</div>	
<div>Objekt:</div> <div>SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2</div> <div>SO 01</div>		<div>Datum:</div> <div>11 - 2016</div>	
<div>Obsah:</div> <div>HLAVNÍ TRASY 1.NP</div>		<div>Formát:</div> <div>4 A4</div>	
		<div>Stupeň:</div> <div>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</div>	
		<div>Měřítko:</div> <div>1:100</div>	<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1.01.06-132</div>