



LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicijnálních plynů v ocelové chrániče
Potrubní rozvod kyslíku (O₂)
- UP-X Uzávěry plynů (X-počet plynů)
TNJ Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
STP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snimaných plynů)
NR-X Nástěnná rampa (X-počet lůžek)

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropy opatřeno ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omlítkou.
- Uzavírací armatury osazeny do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LTPROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAV		Hlavní inženýr projektu: ING. PETER TOMÍČEK Vedoucí projektantů zakázky: ING. PETER TOMÍČEK	Investor: Nemocnice Vyškov
Profil: MED	Zpracovatel: Dräger Medical s.r.o. Na Vyškovské 1086, 672 01 Políčka, Česká republika Tel.: +420 468 011 800 E-mail: projekty@drager.com	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN BILČOŠ	Vypracoval: ING. TOMÁŠ MACH	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACH	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Základní údaje: DZS 16 - 2016 Datum: 11 - 2016 Formát: 12x A4	
Objekt: ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ KŘÍDLA B2		SO 01	Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Obsah: PŮDORYS 3.NP		MMTK: 1:50	Číslo výkresu: D1.01.08-104

Revize	Vypracoval	Datum	Popis obsahu revize

Zpracovatel projektu: LTPROJEKT	Široký Důl 200, 672 01 Políčka Telefon: +420 468 016 930 e-mail: medical@ltp.cz	Investor: Nemocnice Vyškov p.o. Purkyňova 226/36 Vyškov, 682 01
Odpovědný projektant: ING. JAN BILČOŠ	Vypracoval: ING. MILAN VÍŠEK	Kontroloval: RADEK CHADIMA
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B Rozvod medicijnálních plynů		Číslo zakázky: 19V0042 Datum: 05/2020 Formát: 12x A4 Stupeň: DPS
Výkres: PŮDORYS 3.NP		Mřítko: 1:50 Číslo výkresu: 19V0042_04