



- POPIS SVÍTIDEL

 - LM-2(D5) - TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL
 - ČÍSLO OKRUHU V ROZVÁDEČI
 - LM...MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY
 - LD...DŮLEŽITÉ OBVODY
 - SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
 - SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44
 - SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44
 - SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAZENÍ 1/050
 - TRUBKOVÁNÍ V BETONU
 - KRABICE
- SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ

 - SVÍTIDLO TS VESTAVNÉ
 - SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ
 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT LED
 - SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ TS

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPINAČŮ +1,2 m
PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPINAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C
3 NPE AC 400 V / TN-S

CHRÁNĚNÍ PŘED OHRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZAKLADNÍ OCHRANA - OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140

CHRÁNĚNÍ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ DOPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000-7-710
±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČEK Vedoucí projektant: zakazky: ING. PETR TOMÍČEK	Investor: Nemocnice Vyškov
Profil: EL	Zpracovatel dle: SUBTECH Slovenská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: BC. JOSEF ADAMEC	Vypracoval: BC. JOSEF ADAMEC	Kontroloval: ING. PETR LÁVIČKA	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakazkové číslo: DZS 16 - 2016	Paré: 11 - 2016
Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2		Formát: 16 A4	Paré: 16 A4
Obsah: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 2.NP		Štupoř: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	Číslo výkresu: D1.01.06-113
Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D1.01.06-113	