

**Sto s.r.o.**

Čestlice 271

CZ-251 70 Dobřejovice

Tel. +420 225 996 311

Fax +420 225 996 388

info.cz@sto.com

www.sto.cz

Ing. Arch. Jan Hanousek  
Porážka 459/2  
602 00 Brno, Trnitá

Vyřizuje:  
František Obořil  
Aplikační technik

Kontakt:  
tel.736 509 106

Email:  
f.oboril@sto.com

Datum:  
01.08.2022

**Věc: Odtrhové zkoušky – Vyškov – Purkyňova 36**

Dne 01.08.2022 byly provedeny zkoušky přídržnosti lepidla StoLevell Duo k podkladu na akci:  
**Fasáda- Vyškov, Purkyňova 36**

Naměřené hodnoty odtrhu lepidla StoLevell Duo od podkladu (přídržnost lepidla ke stávajícímu podkladu) činily:

5. měření – fasáda- povrch - původní - Břizolit + nátěr - Patologie	630kPa
6. měření – fasáda- povrch - původní - Břizolit - Patologie	360kPa
7. měření – fasáda- povrch - původní - Břizolit - Patologie	360kPa
8. měření – fasáda- povrch - původní - Vápenocementová omítka-Patologie	190kPa

Požadovaná průměrná soudržnost s podkladem dle ČSN 73 2901 min. 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

**Plochy fasády vyhovují požadavku na podklad dle ČSN 73 2901.  
Průměrná hodnota činí 385 kPa.**

Při montáži je nutné dodržet všechny podmínky montáže a technologické předpisy firmy STO s.r.o.  
Přídržnosti k izolantu jsou dané certifikátem KZS při dodržení systému.  
Firma STO je pouze dodavatelem materiálu, neprovádí žádné realizační práce ani žádné placené konzultace nebo jiné služby s tím spojené.

S pozdravem

  
**Sto s.r.o. 12.**  
Čestlice 271, 251 70 Dobřejovice  
DIČ: CZ63907135

IČ 63907135

Zapsaná v obchodním rejstříku

Městského soudu v Praze,

odd.C, reg.č.46517