


LEGENDA



DT1.1

ŽLAB 62/50

HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU)



HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ
(STOUPACÍ ČÁST TRASY)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
AS-0.01	ZÁDVEŘÍ
AS-0.02	SKLAD VOZÍKŮ
AS-0.03	SKLAD
AS-0.04	HALA 1
AS-0.05	WC IMOBILNÍ
AS-0.06	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ ŽENY
AS-0.07	WC
AS-0.08	WC
AS-0.09	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ MUŽI
AS-0.10	WC
AS-0.11	PÍŠOÁR
AS-0.12	ČEKÁRNA
AS-0.13	ČEKÁRNA INFEKČNÍ
AS-0.14	RECEPCE - TRIÁŽ
AS-0.15	KUCHYNKA PERSONÁLU

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
AS-0.16	CHODBA
AS-0.17	POHOTOVOSTNÍ WC
AS-0.18	EXPECTACE
AS-0.19	PŘEDSÍŇ PACIENTI
AS-0.20	WC
AS-0.21	IZOLAČNÍ BOX
AS-0.22	FILTR
AS-0.23	HALA 2
AS-0.24	CHODBA
AS-0.25	CHODBA
AS-0.26	TECHNICKÁ MÍSTNOST
AS-0.27	VYŠETŘOVNA 1
AS-0.28	VYŠETŘOVNA 2
AS-0.29	VYŠETŘOVNA 3
AS-0.30	SÁDROVNA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
AS-0.31	WC PERSONÁL MUŽI
AS-0.32	WC PERSONÁL ŽENY
AS-0.33	ÚKLID
AS-0.34	CHODBA
AS-0.35	ČISTÍCI MÍSTNOST
AS-0.36	SKLAD
AS-0.37	VRCHNÍ SESTRA
AS-0.38	MYTÍ LÉKAŘU
AS-0.39	SKLAD
AS-0.40	ZAKROKOVÝ SÁL
AS-0.41	PŘEDÁVACÍ HALA
AS-0.42	OCISTA PACIENTA
AS-0.43	DNIZ
AS-0.44	KONTAKTNÍ MÍSTO
AS-0.45	SKLAD VOZÍKŮ

NAPĚTOVÉ SOUSTAVY

3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–C–S
1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ž1.411.2 PŘÍLOHA A, ž1. A.1 IZOLACE ž1. A.2 KRYTY ž1. A.2
– OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ž1.411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ž1.411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ž1.415.2 V PŘÍPADĚ PORUCHY
– ZÁKLADNÍ OCHRANA A OCHRANA PŘI PORUŠE V OBVODECH FELV POSPOJOVÁNÍ
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ž1.411.7 FUNKČNÍ MALÉ NAPĚTÍ (FELV)

±0,000 = 263,15 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

LT PROJEKT PROJEKOVÁNÍ DOKUMENTACE V STB		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektantů základů: ING. PETRA VLAČKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Jirgova 233/6, 662 01 Vyškov Tel.: 565 611 115 www.nemv.cz
Profese: MAR	Zpracovatel dílu: Ing. Vladimír Gejer Tel.: +20 603 726 912 E-mail: v.gejer@nemv.cz	Vypracoval: ING. VLADIMÍR GEYER	Autizace:
Odpovědný projektant: ING. VLADIMÍR GEYER	Kontroloval: ING. VLADIMÍR GEYER		
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM		Základové číslo: 46 - 2021 Paré: 04 - 2022	
Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM		Stupň: PRO SLOUČENÉ ÚRA SP	
Obsah: PŮDORYS 1.PP		Formát: SO 01 Měřítko: Číslo výkresu: 1:100	
		D.1.01.4g-102	