

LEGENDA SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	
OZNAČENÍ	NÁZEV
	Hlavní ústředna
	Zásuvka rozvodu
	Kontrolní panel
	Pomocný signalizační zdroj
	Signalizační svítidlo
	Signalizační svítidlo s piezo šířkou
	Pokojev kontrolní skříňka
	Zásuvka pacienta
	Volací šňůra
	Tlačítko nouzového volání
	Táhlo nouzového volání

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)

MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, SZ, EKV, JČ, STA)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ


- OCHRANA IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPAŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

±0,000 = 263,15 m n.m.



<b>L PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	
Profese: <b>SLP</b>		Zpracovatelé dílu: <b>R.M.Elektro</b> Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 238 788 E-mail: projektce@rmelektro.cz	
Odpovědný projektant: Ing. Miroslav REK		Vyracoval: Ing. Miroslav REK	
Kontroloval: Ing. Miroslav REK		Autorizace:	
Akce: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM</b>		Investor: <b>Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace</b> Purkyněova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz	
Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo: 46 - 2021	
Obsah: PŮDORYS 1.PP - SZ		Datum: 04 - 2022	
SO 01		Stupeň PRO SLOUČENÉ ÚR A SP	
Měřítko: 1:100		Formát 3A4	
Číslo výřezu: <b>D1.01.4d-102</b>		Paré:	