




- LEGENDA**
- NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO, typ 511 33 02, 2x100W
 - JEDNOPÓL. SPÍNAČ, 10A/250V (ŘAZENÍ 1)
 - JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 230V/16A
 - TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V/16A
 - NN ROZVADĚŘ RP1
 - ZÁVĚSNÉ PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, typ TREVOS 1,4FT PC6400/840 IP66
 - ZÁVĚSNÉ PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, typ TREVOS 1,4FT PC6400/840 IP66 ZÁLOHOVANÉ 1h
 - CYKY-J 3Cx1.5 (SVÍTIDLA), CYKY-O 3x1.5 (VYPÍNAČE), CYKY-J 3Cx2,5 (ZÁSUVKY)
 - KRABICOVÁ ROZVODKA DO VLHKA, typ 6455-11, 4xP16, 400V
 - CYKY-J 5Cx2,5 NAPĚTOVÉ OBVODY OBCHODNÍHO MĚŘENÍ
 - 3x CYKY-J 3Cx4 PROUDOVÉ OBVODY OBCHODNÍHO MĚŘENÍ (3x CYKY-J 5Cx4 PROUDOVÉ OBVODY OBCHODNÍHO MĚŘENÍ, hnědá-modrá, černá-modrá, šedá-modrá)

- POZNÁMKA:**
- ROZVODY PEVNĚ NA POVRCHU
 - NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA V MAX. VÝŠI 1,90m NAD PODLAHOU
 - ZÁVĚSNÁ STROPNÍ SVÍTIDLA V MAX. VÝŠI 2,60m SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU
 - PŘÍSTROJE VE VÝŠI 1,3m NAD PODLAHOU
 - PŘÍSTROJE A SVÍTIDLA V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - ZÁSUVKY VE VÝŠI 1,30m NAD PODLAHOU

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
Rozvodná soustava NN:3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1):
část VN: -živé části: zábranou, krytím
-neživé části: samočinným odpojením od zdroje (zemněním v síti IT)
část NN: -živé části: zábranou, krytím
-neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C

Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
Vnější vlivy: AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AN2, AQ1, BA4, BC4
DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3 a PNE 33 0000-2, tabulka 6
Námrazová oblast: lehká (do 1kg)



VYPRACOVAL:	Michal Kučera	ZODP. PROJEKTANT:	Michal Kučera	<div><div>energpro[®]</div><div>energie pod palcem s.r.o.</div><div>ENERGPRO s.r.o.</div><div>Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice</div><div>www.energpro.cz e-mail: info@energpro.cz</div><div>tel.: 602 745 315, 602 736 964</div></div>	ZAK.Č:
ČKAIT 1004887		ČKAIT 1004887			
MÍSTO STAVBY: Vyškov		KRAJ: Jihomoravský			
STAVEBNÍK: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov					
STAVBA: REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍHO ZDROJE DA STAVEBNÍ OBJEKT: SO.02 - Rekonstrukce trafostanice				STUPEŇ:	DPS
				PROJEKT.DOK.ČÍSLO:	E-21-010
				DATUM:	srpen 2022
				FORMÁT:	3 x A4
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE - TRAFOSTANICE				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: <div>08</div>