




Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1):
část NN: – živé části: zábranou, krytím
– neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
Vnější vlivy: PNE 33 0000-2, tabulka 6
Námrazová oblast: lehká (do 1kg)

VYPRACOVAL:	Michal Kučera	ZODP. PROJEKTANT:	Michal Kučera	 ENERGPRO s.r.o. Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice www.energpro.cz e-mail: info@energpro.cz tel.: 602 745 315, 602 736 964	ZAK.Č:
ČKAIT 1004887		ČKAIT 1004887			
MÍSTO STAVBY: Vyškov	KRAJ: Jihomoravský				
STAVEBNÍK: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov					
STAVBA: REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍHO ZDROJE DA STAVEBNÍ OBJEKT: SO.02 - Rekonstrukce trafostanice				STUPEŇ: DPS	
				PROJEKT.DOK.ČÍSLO: E-21-010	
				DATUM: srpen 2022	
				FORMÁT: 10x A4	
OBSAH VÝKRESU: RH2 Lineové schéma				MĚŘÍTKO: ----	ČÍSLO VÝKRESU: 11