

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

zakázky

„Demolice staré kotelny a zásobníku uhlí“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace**
Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 002 26 637
Zastoupený: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem nemocnice (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce: **BVA konzult, s.r.o.**
Sídlo: Jana Uhra 179/25, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Svobodová, email: zakazky@bva-konzult.cz

1) Dotaz:

Dobrý den,

níže zasíláme dotaz...

V rámci technické kvalifikace odst. 5.5.1.2. písm. a) zadavatel mimo jiné požaduje doložit:

- a. a) Reference č. 6: alespoň 1 služba kde předmětem prací byla projekční a inženýrská činnost pro zajištění přeložek odpadu kondenzátu.*

Může zadavatel blíže specifikovat čeho se „odpad kondenzátu“ týká (např. odpad kondenzátu VZT, odpad kondenzátu kondenzačního plynového kotle, odpad kondenzátu rozvodů plynů atd)?

1) Odpověď:

Jedná se o odpad kondenzátu z vyvíječe páry. Požadavek na obsah reference vychází z obsahu tohoto projektu – viz část I. Etapa, rozpis ceny, list 01.5, položka č. 998011003X00: Úprava a přeložka odvodu kondenzátu z vyvíječe páry.

V Brně dne 13. 6. 2024

Mgr. Veronika Svobodová

v plné moci

BVA konzult, s.r.o.